

**DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 2
VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ, ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

Zadavatel:

název: **MĚSTO STUDÉNKA**
sídlo: nám. Republiky 762, 742 13 Studénka
zastoupený: Lubomírem Šobichem, starostou
IČ: 00298441

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

**„ZŘÍZENÍ SPECIALIZOVANÝCH ODBORNÝCH UČEBEN –
STAVEBNÍ PRÁCE“**

Výše uvedený **zadavatel Vám oznamuje změnu zadávací dokumentace** vztahující se k veřejné zakázce na stavební práce, zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákonů nebo „ZZVZ“).

Dotaz zájemce:

Poznámka zadavatele – Níže uvedené dotazy byly uveřejněny již v dodatečných informacích č. 1.

Dotaz k části projektu:

škola 1 – Zřízení specializovaných odborných učeben – stavební práce ZŠ TGM

- a/ zřízení venkovní plošiny
- v rozpočtu schází položky: úpravy povrchu vnitřní a vnější pro opravy po zazděných oknech -břizolitu, včetně lešení
 - ve výkresech i v rozpočtu schází pro vytvoření nových otvorů pro výstup z plošiny překladové konstrukce
 - chybí položky pro opravy maleb po vybourání otvorů
- b/ spec. učebna výpoč. techniky a cizích jazyků
- Díl 63 – položka 6 a 7 stejná
 - Schází demontáže stávajících parket a záklopu vč.sutí
 - Zpochybňujeme technické řešení – mazanina z lehčeného betonu tl. 50mm pro konstrukci podlahy
- c/ spec. učebna cizích jazyků
- Schází demontáže stávajících parket a záklopu vč.sutí
 - Zpochybňujeme technické řešení – mazanina z lehčeného betonu tl. 50mm na škváře pro konstrukci podlahy 116m2
- d/ specializovaná učebna venkovní
- Nejsou navrženy povrchové úpravy dřev.konstrukcí
 - Není navržena konstrukce nájezdové rampy a zábradlí
 - Schází popisy výplní otvorů
 - Schází konstrukční řešení a členění čelních stěn

Děkuji za odpověď.



Vyjádření k dotazům zájemce:

Zadavatel formou přílohy těchto dodatečných informací uveřejňuje opravené výkazy výměr, které nahrazují výkazy výměr původní. Dodavatelé při zpracování svých nabídek závazně použijí tyto opravené výkazy výměr.

Dodavatel dále formou příloh těchto dodatečných informací poskytuje novou výkresovou dokumentaci, a to:

- 1) Doplnění – členění fasády TGM
- 2) Doplnění – dveře učebny TGM
- 3) Doplnění – Rampa TGM

PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK:

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Nové lhůty v zadávacím řízení:

Konec běhu lhůty pro podání nabídek:	10. 09. 2018 v 15:00 hodin
Otevírání obálek s nabídkami se bude konat dne	10. 09. 2018 v 15:01 hodin.

Místo pro podání nabídek a místo pro otevírání obálek zůstává beze změn.

Studénka dne 14. 08. 2018

„otisk razítka“

Lubomír Šobich
starosta

Přílohy:

Příloha č. 1 DI2 – opravený výkaz výměr
Příloha č. 2 DI2 - doplnění – členění fasády TGM
Příloha č. 3 DI2 - doplnění – dveře učebny TGM
Příloha č. 4 DI2 - doplnění – Rampa TGM

