

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 2 VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ, ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel:

název: MĚSTO STUDÉNKA
sídlo: nám. Republiky 762, 742 13 Studénka
zastoupený: Lubomírem Šobichem, starostou
IČ: 00298441

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„REKONSTRUKCE TECHNOLOGIE ZIMNÍHO STADIONU VE STUDÉNCE“

Výše uvedený zadavatel Vám uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce na stavební práce, zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákonů nebo „ZZVZ“).

DOTAZ ZÁJEMCE:

Věc: Žádost o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám

Akce: „REKONSTRUKCE TECHNOLOGIE ZIMNÍHO STADIONU VE STUDÉNCE“
Evidenční číslo zakázky: Z2018-036578 uveřejněné dne 23.10.2018 ve VVZ

Dobrý den,

jako budoucí uchazeč o podlimitní VZ si Vás touto cestou požádám o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám na výše uvedenou akci.

TEXT: V zadávací dokumentaci v článku 21. Odst. „Rozsah požadované technické kvalifikace a způsob prokázání dle § 79 odst. 2. Písm. a) ZZVZ“, v odstavci b) je definice:

Vymezení minimální úrovně tohoto technického kvalifikačního kritéria:

Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v posledních 5 letech provedl nejméně 2 stavební práce, jejichž předmětem byla realizace technologie chlazení vč. rozvodů pod ledovou plochou, každá v minimálním finančním objemu 5 000 000,- Kč. bez DPH.

Dle projektové dokumentace předmětem VZ je technologie chlazení s přímým chlazením čpavkem, v rozvodech ocelového potrubí pod ledovou plochou. Tedy se nejedná o zcela odlišnou technologie nepřímého chlazení s dvojitým přestupem tepla, kdy je teplotonosná látka (např. glykol) vychlázovaná ve freonovém nebo čpavkovém okruhu a dopravována do umělohmotného potrubního roštu ledové plochy čerpadlem.

DOTAZ č. 01: Splňuje uchazeč o VZ technický kvalifikační předpoklad, pokud předloží referenci že v posledních 5 letech provedl nejméně 2 stavební práce, jejichž předmětem byla realizace technologie čpavkového nebo freonového nepřímého chlazení vč. rozvodů pod ledovou plochou, každá v minimálním finančním objemu 5 000 000,- Kč. bez DPH.

Věřím, že tato žádost o dodatečné informace přispěje k odstranění rozporů a nedostatků v zadávací dokumentaci a děkuji za pozornost, kterou vyřízení této žádosti věnujete.



VYJÁDRĚNÍ ZADAVATELE K DOTAZU ZÁJEMCE:

Zadavatelem specifikovaná technická kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ požaduje 2 zakázky v hodnotě 5 000 000,00 Kč bez DPH realizované v posledních 5 letech, jejichž předmětem byla **realizace technologie chlazení vč. rozvodů pod ledovou plochou**, bez jakékoliv bližší specifikace.
Zadavatel bude akceptovat referenční zakázky splňující výše uvedené.

Tazatel ve svém dotazu nespecifikoval žádný „rozpor či nedostatek“ zadávací dokumentace, o kterém se zmiňuje v poslední větě svého dotazu.
Zadavatel si žádného „rozporu nebo nedostatku“ v zadávací dokumentaci není vědom.

Studénka dne 31. 10. 2018

S pozdravem

.....
podpis osoby oprávněné za zadavatele jednat

