



**OZNAČENÍ :**

- PI - POMĚR TLAKU
- SIGNALIZACE TLAKU ŘÍZENÍ
- PP - PUMPY PODTLAKOVÉ
- PS - PUMPY KALOVÉ
- Z.EL. ELEKTROM. UZÁVĚR
- OF - ODKALOVACÍ VENTIL

**OPRAVENO  
NEBO SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ  
STAVBY**

vypracoval	převzato	zodp.proj.	Ing. Jaroš	Investor	stupeň
projektant		kontroloval		Městský úřad Studénka	projekt
		datum	10/94		
VODOHOSPODÁŘSKÉ SLUŽBY Ing. Martin Jaroš 74285 Vřesina 14		název SPLAŠKOVÁ KANALIZACE STUDÉNKA - BUTOVICE I. ETAPA PS - 03.1 Čerpační stanice - technologie Schema technologie			
2.					