

M Ě S T O S T U D Ě N K A
městský úřad
nám. Republiky 762, 742 13 Studénka

Odbor místního hospodářství a údržby majetku



S00HX00AGKFP

VÁŠ DOPIS Č.J.: obsahu zprávy: FW: PD - ZŠ Butovická -
parkoviště

ZE DNE :

NAŠE Č.J.: MS 11316/2017/MHÚM/Kn

NAŠE SP.ZN.:

52.2 V5

VYŘIZUJE:

Renáta Knoppová

TELEFON:

556 414 348

FAX:

556 414 302

E-MAIL:

knoppova@mesto-studenka.cz

Ing. Miroslav Knápek

Břustkova 587/27

700 30 Ostrava

DATUM:

12.12.2017

Vyjádření k existenci sítí

Název stavby: „PD – ZŠ Butovická – parkoviště“

Ve věci Vaší žádosti Vám sdělujeme, že uvedené pozemky jsou dotčeny těmito sítěmi ve vlastnictví města Studénky:

1. síti VO – město v současné době řeší zadání zakázky na zpracování zakázky na PD – rekonstrukce veřejného osvětlení (dále jen VO) na území města Studénky, jejíž součástí je mj. i rekonstrukce VO v této lokalitě, tj. na ul. Školní. Důvodem je špatný stav zemního kabelového vedení i stav stožárů a svítidel. Z tohoto důvodu Vám nemůžeme sdělit typ stožárů ani svítidel, které by měly být v této lokalitě nově použity. Stávající umístění stožárů a kabelového vedení je zakresleno v situaci, která je přílohou tohoto vyjádření. Napojení nových stožárů:
 - musí být řešena spotřeba v návaznosti na kapacitu hl. jističe, aby nedošlo k jeho přetížení,
 - 3-fázové kabelové vedení, přičemž u stožáru, který bude mezním mezi stávajícím a novým vedením bude proveden vývod (chránička) pro napojení nového zemního vedení, které bude řešeno v rámci rekonstrukce stávajícího,
 - stožár, který bude nutné přemístit bude nahrazen novým.
2. splaškovým kanalizačním řádem ve správě střediska ČOV a kanalizace města Studénka:
 - na hranici pozemní komunikace parc.č. 802 a parc.č. 803/4 se nachází splaškový gravitační kanalizační řad. Vzhledem k neúplné technické dokumentaci nelze stanovit přesnou polohu kanalizačního řadu (viz. příloha). Zároveň upozorňujeme, že do jednotné kanalizace nelze svádět dešťové vody z parkovací plochy. Dle předloženého koordinačního situačního výkresu je situace kanalizace ve výkresu zpracována,
 - křížení a souběh podzemních sítí požadujeme řešit v souladu s ochrannými pásmy vodovodního a kanalizačního potrubí dle §23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platné znění (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“) a ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení,
 - výkopové práce v ochranných pásmech kanalizace budou do vzdálenosti 1,5 m od okraje potrubí prováděny se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození

spojevatelka: 556 414 322 www.mesto-studenka.cz e-mail: podatelna@mesto-studenka.cz

IČ: 00298441 DIČ: CZ00298441

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.účtu: 9005-1222801/0100 (základní), 19-924801/0100 (příjmový), 924801/0100 (výdajový)

zařízení ve správě střediska ČOV a kanalizace města Studénka. Výkopové práce v místech křížení budou prováděny ručním výkopem,

- požadujeme předložit předpracovanou dokumentaci plánovaného záměru k posouzení a schválení v souladu s podmínkami tohoto vyjádření. Kontakt na ČOVaK: Studénka: tel. 552 304 890, e-mail: teichmann@mesto-studenka.cz event. benes@mesto-studenka.cz.

Toto vyjádření se vydává jako podklad pro stavební řízení a jeho platnost je 2 roky ode dne vystavení.

S pozdravem




Ing. Milan Kyjovský
vedoucí odboru místního hospodářství
a údržby majetku

Přílohy:

- dle textu

Vergil Att. 10



— *simas* 'kokoš' 'kukur'
 --- *madimas* 'kokoš' 'kukur'

— předpokládaná trasa kanalizace

2277

