



STUDIO - D Opava s.r.o.
Krnovská 75E
746 01 Opava

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
1099990136VYŘIZUJE / LINKA
Feč/800850860MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Val. Meziříčí / 13. 9. 2018

Stanovisko ČEZ Distribuce, a.s., k žádosti ev. Číslo 1099990136, vydané pro účely územního a stavebního řízení.

Název stavby: Přechod pro chodce nad Sekyrou na ul. Budovatelská

Kat. území: Butovice **Parc. číslo** : 1583, 1618/1, 1640/14, 1641/1.

Předložené podklady: Situace stavby, technická zpráva

ČEZ Distribuce, a.s., **souhlasí s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení** pro výše uvedenou stavbu při dodržení následujících podmínek:

- **navržená výstavba chodníkového tělesa zasahuje do ochranného pásma (OP) stávajícího podzemního kabelového vedení nízkého napětí (NN). Před započítím stavby zajistí zhotovitel u naší servisní organizace ČEZ Distribuce, a. s., vytýčení kabelového vedení v terénu. V místech, kde nově navržená zpevněná plocha křížuje trasu kabelového vedení, bude vedení odkopáno. Následně bude přizván technik servisní organizace ČEZ Distribuce, a. s., který provede kontrolu uložení vedení a dohodne se zhotovitelem další postup. V místě křížení s vedením požadujeme zajistit mechanickou ochranu kabelu a připojení rezervní chráničky Kopoflex s minimálním ø160 mm a přesahem na obě strany 0,5 m. Hloubka a uložení stávajícího kabelového vedení NN bude i po realizaci stavby zcela v souladu s normou ČSN 73 6005 a PNE 34 1050. Veškeré práce na kabelovém vedení NN spojené s realizací stavby budou provedeny výhradně smluvním partnerem ČEZ Distribuce a.s. na náklady investora.**
- nově navržené zpevněná plocha bude v místě křížení s trasou stávajícího podzemního kabelového vedení NN z rozebíratelného materiálu. Hloubka i uložení stávajícího kabelového vedení NN bude i po realizaci stavby zcela v souladu s normou ČSN 73 6005 a PNE 34 1050.
- při realizaci stavby musí být ve vztahu k zařízení distribuční soustavy (DS) dodrženy veškeré platné normy, předpisy a respektována veškerá omezení vyplývající z existence ochranného pásma (OP) zařízení distribuční soustavy (DS), zejména musí být dodrženy minimální vodorovné a svislé odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005.
- **před započítím práce požádá zhotovitel naši společnost, ČEZ Distribuce, a.s. o vydání souhlasu s činností v ochranném pásmu (OP) zařízení distribuční soustavy (DS).**

K tomuto vyjádření je nutno doložit:

- Aktuální údaje o existenci zařízení energetické společnosti ČEZ Distribuce a.s. Vyjádření k existenci sítě je k dispozici na webových stránkách společnosti ČEZ Distribuce, a.s. (geoportál) nebo je možno požádat na kterémkoliv Call centru společnosti ČEZ a.s.

Toto stanovisko má platnost 1 rok od data vydání.

Poznámka: Při další korespondenci uvádějte značku podle záhlaví.

S pozdravem

Ing. Libor Socha
vedoucí oddělení správy energetického majetku - Sítě Morava



 **DISTRIBUCE**
ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín - Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8, PSČ 405 02
IČO: 247 29 035 **247**