

**Ing. Lukáš Valeček
STUDIO-D Opava s.r.o.
Krnovská 75E
746 01 Opava**

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka
3787/17/Zdr

Vyřizuje
Ing. et Ing. Alena Zdražilová

Vsetín
19.12.2017

Akce: Přejechod pro chodce nad Sekyrou na ul. Budovatelská, Butovice

Vyjádření k existenci sítí

Na základě Vám předložené žádosti o „**Přejechod pro chodce nad Sekyrou na ul. Budovatelská, Butovice**“ v k.ú. Butovice Vám sdělujeme následující:

1. V předmětné lokalitě dojde k dotčení vodovodního a kanalizačního řadu ve správě společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s viz Příloha č. 1 - Situace. Situace je pouze orientační. Stavbou požadujeme respektovat stávající sítě ve správě společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s.
2. Před zahájením výkopových prací bude na základě písemné objednávky provedeno vytýčení podzemních sítí ve správě společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s. Stavebník bude s vytýčením prokazatelně obeznámen.
3. Křížení a souběh podzemních sítí požadujeme řešit v souladu s ochrannými pásmy vodovodního a kanalizačního potrubí dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“) a ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
4. Výkopové práce v ochranných pásmech kanalizace a vodovodu budou do vzdálenosti 1,5m od okraje potrubí prováděny se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození zařízení ve správě společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s. Výkopové práce v místech křížení budou prováděny ručním výkopem.
5. V ochranných pásmech kanalizace a vodovodu nebude skládkován výkopový ani jiný materiál a bude umožněn přístup k objektům nebo zařízením na kanalizačním a vodovodním řadu (např. šoupata, hydranty, revizní šachty, atd.).

6. Veškeré žádosti budou zpracovány v rozsahu příloh vzorové žádosti o vyjádření, která je dostupná na webových stránkách společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s., a to www.ztv.mvv.cz v sekci Pro zákazníka – Dokumenty ke stažení.

Platnost tohoto dokumentu je 1 rok.

S přátelským pozdravem



Ing. Kamil Ondra
místopředseda představenstva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Situace

Příloha č. 1 - Situace

