



M Ě S T O S T U D Ě N K A
městský úřad
nám. Republiky 762, 742 13 Studénka

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Název zakázky:

„Parkoviště ZŠ Butovická“

Název zadavatele:	město Studénka
Sídlo zadavatele:	nám. Republiky 762, 742 13 Studénka
IČ zadavatele:	00298441
DIČ:	CZ00298441
Osoba oprávněná jednat:	Libor Slavík, starosta

Dotaz č. 2:

Ve slepém výkazu výměr / soupisu prací SO 101 - Parkoviště jsou uvedeny stavební položky č. 28 a 29 „**Zatravňovací dlažba tl. 80 mm šedá / černá, 240 x 170 včetně nálitků**“. V projektové dokumentaci, jak textové tak výkresové části jsme nenalezli bližší upřesnění, zda-li se jedná o betonovou dlažbu mřížkovou (např. TBX nebo Hydronet) nebo pokládanou s mezerami (např. Hydrostar, Hydroset nebo Hydrobar), či snad o plastové zatravňovací dlaždice (např. Ecoraster) ?

Odpověď:

Požadujeme ocenit dlažbu, která je uvedena v rozpočtu zadávací dokumentace, a to: **Zatravňovací dlažba tl. 80 mm šedá / černá, 240 x 170 včetně nálitků**. Z popisu uvedené v zadávací dokumentaci je zřejmé, že se jedná o betonovou dlažbu pokládanou s mezerami o rozměrech jednoho prvku 240 x 170 x 80 mm.

Ve Studénce dne 22.07.2019

M Ě S T O ³¹
742 13 S T U D Ě N K A

Ing. Radmila Nováková
vedoucí odboru stavebního řádu územního plánování a rozvoje