

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE DLE §§ 98 A 99 ZZVZ – 3

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem:

Infrastruktura lokality Panská

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce, zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 52 písm. a) a § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“).

Zadavatel:

Název zadavatele:	Město Studénka
Sídlo zadavatele:	nám. Republiky 762, 742 13 Studénka
IČ:	00298441
DIČ:	CZ00298441
Statutární zástupce a osoba oprávněná jednat:	Libor Slavík, starosta města
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Libor Slavík, starosta města
Kontaktní osoba:	Lucie Kotásková, referent přípravy a realizace investic odbor staveb. úřadu, územního plánování a rozvoje tel.: 556 414 325, mobil: 775 706 953 email: kotaskova@mesto-sudenka.cz

Profil zadavatele:

<https://zakazky.mesto-studenka.cz/>

Zadavatele zastupuje v řízení v souladu s ustanovením § 43 ZZVZ na základě uzavřené smlouvy a plné moci jiná osoba:

Smluvní zastoupení zadavatele:

Název:	BON TENDR s.r.o.
Sídlo zastupujícího zadavatele:	28. října 68/165, 709 00 Ostrava
IČ:	04683374
DIČ:	neplátce DPH

Kontaktní osoba:

E-mail:	stary@bontendr.cz
Telefon:	+ 420 606 795 575

Společnost je zapsána v OR vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka č. 64771

Zadavatel obdržel od jednoho z uchazečů následující žádost o vysvětlení ZD:

Znění dotazu:

Dotaz č.1 – Žádost o poskytnutí dodatečné informace – vysvětlení zadávací dokumentace

Ve výkazu výměr u objektu jsou „SO 03 a 04 – Kanalizace splašková a dešťová“ jsou uvedeny **plastové** šachty DN 1000, resp. položka „Osazení plastové šachty z dílů prům.1000 mm,“. Technická zpráva téhož objektu uvádí **betonové** revizní šachty DN 1000.

Má uchazeč ocenit betonové nebo plastové revizní šachty DN 1000?

Odpověď zadavatele:

Všechny revizní šachty DN 1000 splaškové i dešťové kanalizace budou provedeny z betonových prefabrikátů. Detailní výpis použitých dílců u jednotlivých šachet pro ocenění je přiložen v samostatné příloze (Panská_bet_sachty).

Sdělení zadavatele:

Zadavatel v rámci tohoto vysvětlení ZD dále, s ohledem na skutečnost, že v daném ZŘ bylo podáno ještě několik dalších žádostí o vysvětlení či doplnění ZD, na které se zadavateli nepodařilo v zákonné lhůtě zajistit odpovědi, přistupuje k **p r o d l o u ž e n í** termínu pro podání nabídek, kdy příslušný článek 6.2 ZD nově zní takto:

6.2. Lhůta pro podání nabídky dle § 54 odst. 1 zákona

Zadavatel stanovil lhůtu potřebnou k průběhu zadávacího řízení. Délka lhůty je stanovena tak, aby byla zajištěna přiměřená doba pro vyžadované úkony dodavatelů. Lhůta pro podání nabídek je stanovena na 40 pracovních dnů.

Lhůta pro podání nabídky končí dnem **14.10.2019 ve 14.30 hod.**

Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené výše. Za včasné doručení nabídky nese odpovědnost účastník zadávacího řízení.

V Ostravě dne 19.09.2019

Jménem zadavatele:

Ing. Radek Starý
zastupující zadavatel