

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE DLE §§ 98 A 99 ZZVZ – 4

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem:

Infrastruktura lokality Panská

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce, zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 52 písm. a) a § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“).

Zadavatel:

Název zadavatele:	Město Studénka
Sídlo zadavatele:	nám. Republiky 762, 742 13 Studénka
IČ:	00298441
DIČ:	CZ00298441
Statutární zástupce a osoba oprávněná jednat:	Libor Slavík, starosta města
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Libor Slavík, starosta města
Kontaktní osoba:	Lucie Kotásková, referent přípravy a realizace investic odbor staveb. úřadu, územního plánování a rozvoje tel.: 556 414 325, mobil: 775 706 953 email: kotaskova@mesto-sudenka.cz

Profil zadavatele:

<https://zakazky.mesto-sudenka.cz/>

Zadavatele zastupuje v řízení v souladu s ustanovením § 43 ZZVZ na základě uzavřené smlouvy a plné moci jiná osoba:

Smluvní zastoupení zadavatele:

Název:	BON TENDR s.r.o.
Sídlo zastupujícího zadavatele:	28. října 68/165, 709 00 Ostrava
IČ:	04683374
DIČ:	neplátce DPH

Kontaktní osoba:

E-mail:	stary@bontendr.cz
Telefon:	+ 420 606 795 575

Společnost je zapsána v OR vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka č. 64771

Zadavatel obdržel od jednoho z uchazečů následující žádost o vysvětlení ZD:

Znění dotazu:

Jako uchazeč o výše uvedenou zakázku Vás prosíme o zodpovězení dotazu k zadávací dokumentaci. Prosíme o upřesnění položek v rozpočtu objektu SO 06a Kabelové sítě elektro- Veřejné osvětlení, konkrétně tyto položky:

Pol. č. 36- svítidlo 14W- projektová dokumentace říká pouze, že bude upřesněno před realizací. Z důvodu zásady transparentnosti a rovného zacházení (§6 odst. 1 a 2 zákona č. 134/2016 Sb.) Vás žádáme o bližší specifikaci tohoto svítidla, aby všichni uchazeči ocenili stejné svítidlo a nabídky byly vzájemně porovnatelné.

Pol. č. 42 Rozvaděč RS4 napájecí a pol. č. 43 Rozvaděč RS3 rozbočovací- zadavatelem poskytnutá dokumentace není dostačující k ocenění těchto položek. Prosíme o doplnění minimálně o výkres těchto rozvaděčů, případně další specifikaci.

Dále byl podán obdobný dotaz dalším uchazečem:

Dotaz:

V objektu „SO 06 – Kabelové sítě elektro – veřejné osvětlení“ je v technické zprávě uvedeno „Vzhled svítidel bude upřesněn před realizací aby byl zachován stejný ráz v dané Lokalitě“. Pro stanovení ceny svítidel žádáme o upřesnění a specifikaci svítidel.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel doplňuje popis svítidla a stožáru k jednotlivým položkám:

pol.36: Led svítidlo cca 14W (dle nabídky vybraného dodavatele), Hliníkové tělo (práškově lakované) s polykarbonátovou optickou čočkou, instalace na výložník pr.cca 60 mm, odolnost proti nárazu IK08, krytí IP66, svítidlo s širokou vyzařovací charakteristikou



referenční příkladný obrázek

pol.37: Stožár bezpaticový třístupňový sadový, typ K, oboustranně žárově zinkovaný - 4 metry vysoký sloup veřejného osvětlení pro pouliční lampu včetně výložníku (s kloubovým adaptérem) pr.60mm

RS3 - doplněno schéma rozvaděče RVO - výkres č.06a.05 - Schéma a specifikace RVO-RS3 ; popis doplněn k položce č.43 soupisu SO 06a

RS4 - použít přípojkovou smyčkovací skříň, ve, které bude jen smyčkován kabel vo-4Jx16. (ref.výr. DCK typ SS200/NKE1P-C) ; popis doplněn k položce č.42 soupisu SO 06a

Znění dotazu:

pol. č. 5 v SO 00- odkopávky nezapažené v hor. 3, výměra 1 359,364 m³- co má zhotovitel provést s tímto výkopkem? V technické zprávě je uvedeno, že přebytečná zemina bude odvezena na deponii, mezideponii v rámci stavby a přilehlé pozemky bez bližší specifikace. Žádáme o doplnění rozpočtu o položky na přemístění a uložení tohoto výkopku, včetně případného poplatku za skládku.

Odpověď zadavatele:

V souladu s vyjádření ZPF a dle požadavku investora bude provedeno:

400 m3 přesun na skládku RADAR (přesun, uložení a poplatek v položkách 7,8,9) - poplatek za uložení dle informací investora se neúčtuje - tj. položku č.9 ocenit 0 Kč

830m3 uložení na parc.č.2082/99 - odvoz na úložiště zeminy mimo město Studénka - do 20km
doplněna položka 9a, 9b a 9c

zbytek zpět - tj. (1359,364-830-400=)129,5m3 použit na dokončovací terénní úpravy pro nezpevněné plochy pozemku 2082/89, v průběhu výstavby uloženo v blízkosti odkopávky – přilehlé pozemky 2082/90-99, přesun jako součást položky

Znění dotazu:

v technické zprávě a na situačním výkrese k objektu SO 01 je požadováno zhotovení vjezdů na pozemky budoucích RD z probarveného asfaltu (barva dle výběru investora). Žádáme o upřesnění požadované barvy a doplnění do položkového rozpočtu, kde tento povrch z barevného asfaltu zcela chybí.

Odpověď zadavatele:

Probarvení v ploše 224,1m² (z celkové plochy asfaltu 1394m²) - barva tmavě zelená doplněna
položka č.17b v soupise SO 01 - příplatek za probarvení směsi

Znění dotazu:

Součástí vysvětlení č.3 je rozpis složení jednotlivých šachet DN 1000 z betonových prefabrikátů.
V SP je celkový počet těchto šachet 14 ks (7+7), ale dle tohoto rozpisu je celkový počet 17 kus, i když součet jednotlivých šachtových den TBZ-Q.1 100/60/12 je 14 kus. Totéž platí i o poklopech a i jednotlivé součty ostatních prvků nesedí s celkovým součtem uvedeným v tabulce (viz.příloha).
Jestliže počet šachet bude změněn, měla by tato změna být i součástí nového SP.

Odpověď zadavatele:

Byl upraven rozpis složení jednotlivých šachet – viz příloha, upraven soupis prací

Sdělení zadavatele:

Zadavatel v rámci tohoto vysvětlení ZD uveřejňuje, jako přílohu vysvětlení a doplnění ZD:

- Opravený rozpis šachet,
- Schéma rozvaděče
- Upravený finální soupis prací k ocenění – ver 04_10_19 – **tuto verzi uchazeči předloží ve svých nabídkách!**

V Ostravě dne 04.10.2019

Jménem zadavatele:

Ing. Radek Starý
zastupující zadavatel