
stávající silniční příkop
– příkopové tvárnice
– pročištění příkopu
VTOK
233.19

PODÉLNÝ PROFIL PROPUSTKU

- Konstrukce vozovky
- Násypové těleso
- ŠP zhutněný zásyp zrnitosti 0–32mm
  hutneno symetricky po vrstvách max. 150mm
  zhutněno na min. 98 % PS
  zásyp pod troubou hutnit ručně
- plastová trouba DN 1200
  PKO Zn 42 um + 250 um folie
  vlna 100 x 20 mm, tl.plechu 2,0 mm
- zhutněné lože ze štěrkopísku 0–8mm
  vyprofilované do tvaru " V "
  zhutněno na min. 98%PS
  tl.150mm (v ose trouby)
  pod dnem trouby 2cm nehutnit



betonový obrubník AB013–10
uložený do betonového lože

⊥1,04
⊥ 0,50
⊥ 2,50 ⊥5,61
⊥1,04
⊥ 0,50
−0,05
+0,05
8,00%
2,00%
236.18
−0,05
−0,17
8,00%
min. 1:3
AKTIVNÍ ZÓNA
0,30
1,20
233.17
min. 0,50%
0,15
15.29
17.71
33.00
SROVNÁVACÍ ROVINA 230,00


ohumusování 0,10m +
osetí travním semenem
1.31
odláždění svahu lomovým
kamenem tl. 200mm
betonové lože tl. 150mm C20/25–XC1
– zavlhlá směs
1:1
1.31
VÝTOK
stávající silniční příkop
– příkopové tvárnice
– pročištění příkopu
233.15
0,50%
0.80
0.30
22,0 m

VZOROVÝ


niveleta cyklostezky
převedení vod z propustku
SEDLNICE

PŘÍČNÝ ŘEZ PROPUSTKU

ŠP zhutněný zásyp zrnitosti 0–32mm
hutneno symetricky po vrstvách max. 150mm
zhutněno na min. 98 % PS
zásyp pod troubou hutnit ručně

plastová trouba DN 1200
PKO Zn 42 um + 250 um folie
vlna 100 x 20 mm, tl.plechu 2,0 mm

zhutněné lože ze štěrkopísku 0–8mm
vyprofilované do tvaru " V "
zhutněno na min. 98%PS
tl.150mm (v ose truoby)
pod dnem trouby 2cm nehutnit


0,80
1,20
0,80
1:2
0,30
1,74
1,405
0,15
1:1
0,20
0,25
0,25
0,94
0,94

VERZE 22. 8. 2018

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV

ODPOV.PROJEKTANT ZAKÁZKY	ING. RADOVAN KOMÍNEK
ODPOV.PROJEKTANT SO, PS	ING. RADOVAN KOMÍNEK
NAVRHL, VYPRACOVAL	ING. JAROSLAV ĎULÍK
KRESLIL, PSAL	ING. JAROSLAV ĎULÍK
KONTROLOVAL	ING. RADOVAN KOMÍNEK

Dopravní projektování spol. s r. o.
JANÁČKOVA 1194/10, 702 00 OSTRAVA

KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ OBEC STUDÉNKA, NOVÁ HORKA

INVESTOR MĚSTO STUDÉNKA

AKCE

CYKLISTICKÁ STEZKA
STUDÉNKA - NOVÁ HORKA

SO 181 CYKLISTICKÁ STEZKA NOVOSTAVBA

VÝKRES

PROPUSTEK

STUPEŇ	DSP+RDS
DATUM	08/2018
MĚŘÍTKO	1:50
FORMÁT	8xA4
ZAK.ČÍSLO	16007
ČÁST DOKUMENTACE	**C**
ČÍS.SOUPRAVY	
ČÍS.PŘÍLOHY	**2.d**