



M Ě S T O S T U D Ě N K A

městský úřad

nám. Republiky 762, 742 13 Studénka

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

veřejná zakázka malého rozsahu na službu

Název zakázky:

„PD – Rekonstrukce otopné soustavy budovy MěÚ“

Název zadavatele:	město Studénka
Sídlo zadavatele:	nám. Republiky 762, 742 13 Studénka
IČ zadavatele:	00298441
DIČ:	CZ00298441
Osoba oprávněná jednat:	Libor Slavík, starosta

Dotazy:

1. Součástí je zmapování stávající soustavy. Uvažujete s vylepšením stávající soustavy nebo s demontáží celého vytápění a montáží komplet nového vytápění, tzn. veškeré potrubí a otopná tělesa? Prosim o upřesnění rozsahu.
2. Požadujete, aby byla nová otopná tělesa řízena IRC regulací, tedy elektrickými pohony včetně řízení nadřazeným systémem dle provozních hodin jednotlivých místností?
3. Jak chápat regulaci se vzdáleným přístupem, kdo má mít přístup do systému? Jaké jsou požadavky na zabezpečení s ohledem na vnitřní IT systém MěÚ?
4. Předpokládáme, že by se rekonstrukce dělaly, mimo topnou sezónu což podstatně sníží náklady a zjednoduší realizaci. Navíc bude v létě řada zaměstnanců na dovolené, což také sníží komplikace s narušením chodu úřadu.

Odpovědi:

1. Požadujeme vypracování projektové dokumentace, která obsahuje demontáže celé otopné soustavy a návrh nové. Zmínka v zadávací dokumentaci o zmapování stávající soustavy, je z důvodu promyšlení možnosti využití stávajících tras vedení rozvodů a s tím spojená možnost nalezení možného nového řešení vedení tras rozvodů, popř. stavebních úprav. Nový návrh musí řešit minimální stavební úpravy, aby nedošlo k nadměrnému omezení fungování celého městského úřadu.
2. Nepožadujeme.
3. Vzdáleným přístupem bylo myšleno vzdálené ovládání regulace otopné soustavy přes PC (Napojení otopné soustavy přes GSM modul, WIFI atd.).
4. Předpoklad realizace je mimo topnou sezónu. Předpokládaný termín plnění je v letních měsících roku 2021.

Dále sdělujeme, že jsme přistoupili ke zrušení prohlídky místa plnění vzhledem k prodloužení opatření přijatých vládou ČR.

V příloze přikládáme pro informaci fotodokumentaci stávající otopné soustavy a prvků s ní spojených.

Ve Studénce dne 09.04.2020

MĚSTO³¹
742 13 STUDÉNKA

Ing. Radmila Nováková
vedoucí odboru stavebního řádu územního plánování a rozvoje

Po dobu nepřítomnosti zastupuje: Mgr. Michaela Malaníková

