

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2 ze dne 2.12.2020 v souladu s ust. §§ 98 odst. 1, 2, 3 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění k veřejné zakázce „Rekonstrukce školních kuchyní – ZŠ Sjedenocení a ZŠ FKT (TGM)“

Na základě žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „vysvětlení ZD“) doručené dne 25.11.2020, tj. v zákonem stanoveném termínu pro uplynutí lhůty pro podání nabídek, zadavatel **Město Studénka** zveřejňuje vysvětlení ZD k výše uvedené veřejné zakázce včetně přesného znění žádosti dodavatele v souladu zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“):

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 2:

Jelikož se dle našich odborných zkušeností a odborných znalostí a zkušeností našich dodavatelů, na trhu nevyskytují žádné výrobky splňující zadané parametry (např. příkon, výkon, rozměry apod.). Žádáme tímto o uvedení příkladů typu výrobků pro níže uvedené položky z projektu gastro.

ZŠ Sjedenocení – položka 21 – varný kotel

Vysvětlení ZD č. 2:

Zadavatel prověřil technické parametry této položky a porovnal je s potřebami tohoto projektu a upravuje technickou specifikaci, jak je níže uvedeno:

Elektrický varný kotel 150 l, dvouplášťový. Dno varné nádoby z nerezové oceli AISI 316 o tloušťce od 2 do 4 mm. Víko kotle s tepelně izolovanou rukojetí. Bezpečnostní termostát. Ovládání tlaku pracovním tlakovým spínačem a pojistným ventilem kalibrovaným na 0,5 baru, vakuovým ventilem a manometrem. Automatické dopouštění dvojitého pláště kotle, elektronická regulace teploty. Kruhovlá varná vložka pr. min. 600 mm, výška min. 540 mm. Příkon od 16 kW do 22 kW. Rozměry cca 850 x 900 x 850 mm (za předpokladu zachování celkové stavební dispozice).

Zadavatel současně uveřejňuje novou Přílohu č. 7.1 – Soupis dodávek – ZŠ Sjedenocení a upravený Seznam nástrojů z Přílohy č. 6.1 PD – ZŠ Sjedenocení.

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 3:

Jelikož se dle našich odborných zkušeností a odborných znalostí a zkušeností našich dodavatelů, na trhu nevyskytují žádné výrobky splňující zadané parametry (např. příkon, výkon, rozměry apod.). Žádáme tímto o uvedení příkladů typu výrobků pro níže uvedené položky z projektu gastro.

ZŠ FKT (TGM) – položka 83 – varný kotel

Vysvětlení ZD č. 3:

Zadavatel dále prověřil v Soupise prací (Výkaz-výměr) ZŠ FKT (TGM) položku 83, kdy se jedná o nerezový regál a nikoliv kotel. Položka 83 (varný kotel) je číslo pozice v Seznamu strojů.

Zadavatel v témže Soupise prací navíc prověřil položku č. 121 (elektrický varný kotel 200 l).

Zadavatel prověřil technické parametry této položky a porovnal je s potřebami tohoto projektu a upravuje technickou specifikaci, jak je níže uvedeno:

Elektrický varný kotel 200 l, dvouplášťový. Dno varné nádoby z nerezové oceli AISI 316 o tloušťce od 2 do 4 mm. Víko kotle s tepelně izolovanou rukojetí. Bezpečnostní termostát. Ovládání tlaku pracovním tlakovým spínačem a pojistným ventilem kalibrovaným na 0,5 baru, vakuovým ventilem a manometrem. Automatické dopouštění dvojitého pláště kotle, elektronická regulace teploty. Kruhovlá varná vložka pr. min. 760 mm, výška min. 500 mm. Příkon od 24 kW do 31 kW/400 V. Rozměry od 1000 do 1360 x od 1150 do 1280 x od 850 do 1050 mm (za předpokladu zachování celkové stavební dispozice).

Zadavatel současně uveřejňuje novou Přílohu č. 7.2 – Soupis dodávek – ZŠ FKT (TGM) a upravený Seznam nástrojů z Přílohy č. 6.2 PD – ZŠ FKT (TGM).

Zadavatel upřesňuje a připomíná, že všechny přílohy tohoto vysvětlení obsahující soubory a informace v nich obsažené v relevantních částech **doplňují, resp. nahrazují** dosavadní relevantní části zadávací dokumentace; **dodavatelé tudíž použijí pro zpracování nabídky zadávací dokumentaci doplněnou, resp. upravenou ve znění tohoto vysvětlení.**

Na dotazy z 25.11.2020 zadavatel odpovídá o 2 pracovní dny po zákonném termínu pro podání vysvětlení a zohledňuje toto zpoždění plně do prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Z důvodů povahy dotazů a odpovědí na ně, prodlužuje zadavatel termín o další 4 pracovní dny.

*S ohledem na změnu zadávací dokumentace obsažené ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 02 prodlužuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 zákona lhůtu pro podání **nabídek** o **6 pracovních dnů.***

Nová lhůta pro podání nabídek (bod 6.2 ZD):

14.12.2020 v 10:00 hod.

Ostatní skutečnosti vztahující se k podávání žádostí o vysvětlení ZD, podávání nabídek a otevírání obálek uvedené v zadávací dokumentaci zůstávají beze změny.

Výše uvedené změny nebo doplnění zadávací dokumentace budou v souladu s ust. § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění uveřejněny nebo oznámeny dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna.

Výše uvedené úpravy byly v souladu s ust. § 212 odst. 4 zákona odeslány k uveřejnění do VVZ dne 2.12.2020 a budou uveřejněny ve lhůtě stanovené Provozním řádem provozovatele VVZ.

v.z. Jaroslava Košťálová

Ing. Zdeněk Uher
jednatel společnosti Unitender, s.r.o.
společnost pověřená výkonem
zadavatelských činností

Přílohy: dle textu