

**WMA architects
Ing. arch. Martin Materna
Sady svobody 4
746 01 Opava**

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka
3358/16/Zdr

Vyřizuje
Ing. Zdražilová Alena

Studénka
23. 11. 2016

Akce: Studie zastavitelnosti lokalit Moravská a Nová Horka

Vyjádření k územní studii

Na základě Vaší žádosti o stanovisko k napojení na vodovodní řad pro účel „**Studie zastavitelnosti lokalit Moravská a Nová Horka**“ Vám sdělujeme následující:

1. V předmětné lokalitě dojde k dotčení vodovodního řadu ve správě společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s. viz vyjádření k existenci sítě zn. 2256/16/Zdr.
2. Na konci nových vodovodních řadu bude umístěn hydrant sloužící jako kalník.
3. Křížení a souběh podzemních sítí požadujeme řešit v souladu s ochrannými pásmy vodovodního a kanalizačního potrubí dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“) a ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
4. V případě změny projektové dokumentace požadujeme předložit k posouzení novou projektovou dokumentaci.
5. Veškeré žádosti budou zpracovány v rozsahu příloh vzorové žádosti o vyjádření, která je dostupná na webových stránkách společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s., a to www.ztv.mvv.cz v sekci Pro zákazníka – Dokumenty ke stažení.

Platnost tohoto dokumentu je 1 rok.

S pozdravem



Ing. Michal Chmela
předseda představenstva