



LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1NP

Č. M.	NAZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA M ²	POVRCH PODLAHY
101	ZÁVEŘÍ	3,40	KER. DLÁŽBA
102	CHODBA	32,77	KER. DLÁŽBA
103	UMÝVÁRNA	2,1	KER. DLÁŽBA
104	WC	1,05	KER. DLÁŽBA
105	KOTELNA	25,53	BETON
106	SKLAD	13,11	BETON
107	TECH. MÍSTNOST	5,35	BETON
108	ŠATNA	13,11	KOBEREC
109	ŠATNA	12,61	KOBEREC
110	ŠATNA	12,61	KOBEREC
111	KUCHYNĚ	9,92	KER. DLÁŽBA
112	KANCELÁŘ	9,82	KOBEREC
113	CHODBA	21,86	KER. DLÁŽBA
114	KANCELÁŘ	8,42	KOBEREC
115	PŘEDSÍŇ	2,84	KER. DLÁŽBA
116	HRAČI MÍSTNOST	38,71	KOBEREC
117	PŘEDSÍŇ	3,68	KER. DLÁŽBA
118	SKLAD	0,89	KER. DLÁŽBA
119	ŠATNA	6,9	KER. DLÁŽBA
120	UMÝVÁRNA	7,51	KER. DLÁŽBA
121	SPRCHA	3,15	KER. DLÁŽBA
122	WC	0,61	KER. DLÁŽBA
123	UMÝVÁRNA	21,81	KER. DLÁŽBA
124	SKLAD	4,00	KER. DLÁŽBA
125	SKLAD	4,00	KER. DLÁŽBA
126	SKLAD	3,71	KER. DLÁŽBA
127	SKLAD	7,35	KER. DLÁŽBA
128	SKLAD	0,87	KER. DLÁŽBA
129	CHODBA	1,88	KER. DLÁŽBA
130	CHODBA	1,96	KER. DLÁŽBA
CELKEM		281,53	

LEGENDA ZAŘÍZENÍ

POZ.	NÁZEV	KUSY
9	KABINETOVÁ OPRAVNA VODY Aquino SMK-BNT, G 1", 530/225/400mm, max.2m ³ /hod	1
8	OHŘÍVAČ TV OKC NTR 250, 242 litru, DNS84, H 1537, 32kW, 670 l/hod.	1
7	EXPAZOMAT, 140 litru, 3bar, DN40, LB85	1
6	TROJCESTNÝ VENTIL BELIMO DN25 VL SERVOPOHONU	1
5	TROJCESTNÝ VENTIL BELIMO DN25 VL SERVOPOHONU	1
4	OBĚHOVÉ ČERPAKLO GRUNDFOS UPS25-60	1
3	OBĚHOVÉ ČERPAKLO GRUNDFOS UPS25-60	1
2	HYDRAULICKÝ VYROVNAVAČ TLAKU-ANULOID H40T 2", max.4m ³ /hod, DN108, H600	1
1	KOTEL PLYNOVÝ KOND. THERM 45 KDA, 45 kW, 60/40°C, max.80/60°C, 3 bar	2

TEPLOTNÍ SPAD 70/50°C

POZN. POTRUBÍ, KTERÉ PROCHÁZÍ STĚNAMI A STROPY MÍSTNOSTI BUDOU OSAZENY PROTIPOŽÁRNÍMI PROSTUPY HILTI PRO POTRUBÍ DN20, DN25, DN32 PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETAMI HILTI, BANDAŽÍ S TMELEM HILTI.

VYPRACOVAL Kateřina Jurčová	ODP.PROJ.PROJESE Ing.Bohumil Křmavský	KONTROLOVAL Ing.Bohumil Křmavský	ODP.PROJ.STAVBY Ing.Bohumil Křmavský
KRAJ: Moravskoslezský		OBEC: Studénka	
INVESTOR: Město Studénka, nđm.Republiky 762, Bulovice 742 13 Studénka		FORMAT: S44	DATUM: 06/2020
NAZEV: Oprava topného systému v celé MŠ Komenského ve Studénce		STUPEN: DPS	ARCH.CIS: 57254.242
OBSAH: PŮDORYS 1.NP - VYTÁPĚNÍ		MERITKO: 1:50	CISLO VYKRESU: 202