



LEGENDA ZAŘÍZENÍ			
POZ.	NÁZEV	KUSY	
9	KABINETOVÁ ÚPRAVNA VODY Aquina SMK-BNT, G 1", 530/225/400mm, max.2m ³ /hod	1	NOVÉ ZAŘÍZENÍ
8	OHŘÍVAČ TV OKC NTR 250, 242 litru, DN584, H 1537, 32kW , 670 l/hod.	1	NOVÉ ZAŘÍZENÍ
7	EXPANZOMAT, 140 litru, 3bar, DN480, L885	1	STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ
6	TROJCESTNÝ VENTIL BELIMO DN25 Vč.SERVOPOHONU	1	STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ
5	TROJCESTNÝ VENTIL BELIMO DN25 Vč.SERVOPOHONU	1	STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ
4	OBĚHOVÉ ČERPADLO GRUNDFOS UPS25-60	1	STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ
3	OBĚHOVÉ ČERPADLO GRUNDFOS UPS25-60	1	STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ
2	HYDRAULICKÝ VYROVNAVAČ TLAKU-ANULOID HVDT 2", max.4m ³ /hod, DN108, H600	1	STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ
1	KOTEL PLYNOVÝ KOND. THERM 45 KD.A, 45 kW, 60/40°C, max.80/60°C,3 bar	2	STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ

VYPRACOVAL	ODP.PROJ.PROFESE	KONTROLOVAL	ODP.PROJ.STAVBY
Ing.Bohumil Krhovský	Ing.Bohumil Krhovský	Ing.Bohumil Krhovský	Ing.Bohumil Krhovský
KRAJ: Moravskoslezský		OBEC: Studénka	
INVESTOR: Město Studénka, nám.Republiky 762, Butovice 742 13 Studénka			
NAZEV : Výměna rozvodů vody, odpadů a oprava sociálního zařízení v celé MŠ Komenského ve Studénce		FORMAT	2A4
		DATUM	06/2020
		STUPEN	DPS
		ARCH.CIS.	
		ZAK.CIS.	
OBSAH : DISPOZICE NAPOJENÍ TV V KOTELNĚ		MERITKO:	CISLO VYKRESU
		1:25	109

