



POZ.	NÁZEV	KUSY
9	KABINETOVÁ OPRAVNA VODY Aquina SMK-BNT, G 1", 530/225/400mm, max.2m <sup>3</sup> /hod	1
8	OHRIVAČ TV OKC NTR 250, 242 litru, DN584, H 1537, 32kW , 670 l/hod.	1
7	EXPAZOMAT, 140 litru, 3bar, DN480, LB85	1
6	TROJCESTNÝ VENTIL BELIMO DN25 ve.SERVOPOHONU	1
5	TROJCESTNÝ VENTIL BELIMO DN25 ve.SERVOPOHONU	1
4	OBĚHOVÉ ČERPADLO GRUNDFOS UPS25-60	1
3	OBĚHOVÉ ČERPADLO GRUNDFOS UPS25-60	1
2	HYDRAULICKÝ VYROVNAVAČ TLAKU-ANULOID HYDTI 2", max.4m <sup>3</sup> /hod, DN108, H600	1
1	KOTEL PLYNOVÝ KOND. THERM 45 KD.A, 45 kW, 60/40°C, max.80/60°C,3 bar	2

VYPRACOVAL	ODP.PROJ.PROFESE	KONTROLOVAL	ODP.PROJ.STAVBY
Ing.Bohumil Křhovský		Ing.Bohumil Křhovský	Ing.Bohumil Křhovský
KRAJ: Moravskoslezský		OBEC: Studénka	
INVESTOR: Město Studénka, nřm.Republiky 762, Butovice 742 13 Studénka			
NÁZEV : Výměna rozvodů vody, odpadů a oprava sociálního zařízení v celé MŠ Komenského ve Studénce			
OBŠAH :		MERITKO:	CISLO VYKRESU
SCHÉMA NAPOJENÍ TV a ÚT V KOTELNĚ		---	110