



Odbor místního hospodářství a údržby majetku



VÁŠ DOPIS Č.J.:

ZE DNE :

NAŠE Č.J.: MS 4078/2021/Kal

NAŠE SP.ZN.: SPIS 190/2021/MHÚM/Kn 2
91.1 V10

VYŘIZUJE: Ing. Josef Kaleta

TELEFON: 556 414 354

FAX: 556 414 302

E-MAIL: kaleta@mesto-studenka.cz

DATUM: 6.5.2021

Dodatečné informace č. 1

veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce pod názvem:

„ODVODNĚNÍ OBJEKTU GARÁŽÍ NA KMÍNKU na ul. Matiční, Studénka“

Zadavatel

Název: **Město Studénka**

Sídlo: nám. Republiky 762, 742 13 Studénka

Jednající: Libor Slavík, starosta

IČ: 00298441

DIČ: CZ00298441

Kontaktní osoba: Ing. Josef Kaleta

Telefon: + 420 556 414 354, mobil: 725 481 398

E-mail: kaleta@mesto-studenka.cz

Dotaz:

Prosím o upřesnění informací k zakázce "Odvodnění garáží na Kmínku"

1. Prosím o upřesnění mapy protlaku /překopu? V příloze zasílám fotku sjezdu, který jste chtěl zatrubnit. Má být zatrubněný a kde je protlak na dešťovou kanalizaci (mapa)?
2. Počet šachet , jejich průměr , zatížení?
3. Průměr potrubí kanalizace a jeho zatížení popř. hloubku výkopu?

Odpověď:

1. 2 přílohy (kminek_mapka_potrubí_1. pdf a kminek_mapka_potrubí_2.pdf) se týkají odvodnění u ul. Matiční do Butovického potoka. Třetí příloha (kminek_mapka_sjezdu.pdf) je překop/protlak sjezdu. V lokalitě je jednotná kanalizace ve správě spol. Zásobování teplem Vsetín, a. s.
2. šachty budou dvě, jedna místo "odvodňovací jámy" mezi komunikací a garáží na pozemku parc. č. 1858/17 v k. ú. Butovice, druhá v místě "spojení" kanalizací, tzn. kanalizace od jámy - přes trávník, a kanalizace "hlavní". Průměr minimální potřebný 1m, pro čištění apod. Zatížení nelze stanovit, jedná se přístupové cesty ke garážím pro osobní automobily, úsek je zatěžován občasným průjezdem nákladních automobilů,

3. průměr potrubí DN 400, hloubka cca 2 m - dle hloubky stávajícího potrubí, s respektováním spádu. Nutno provést napojení na stávající úsek „starého“ a vyčištěného potrubí nezjištěného průměru. Zatížení nelze stanovit, není dokumentace, jedná se o stávající sjezd ze ztuhlého štěrkového materiálu, nerovnoměrné fragmentace, je zatěžováno občasným průjezdem nákladních automobilů s materiálem, po provedení protlaku pod sjezdem bude povrch zastříkán a zpevněn asfaltovým zástříkem metodou Jet-Parcher. Pod sjezdem musí být zachován spád pro odvod dešťových vod. Tzn. napojení do odvodňovacího příkopu na druhé straně sjezdu, podél objektu garáží. Příkop bude vyčištěn SÚS Nový Jičín.

Změna v zadávací dokumentaci:

Zadavatel posunuje termín pro podání nabídek, a to nejpozději do 17.05.2021 do 13:00 hod. Otvírání obálek se uskuteční dne 17.5.2021 v 13.30 hodin v zasedací místnosti č. dveří 52 ve druhém NP budovy MěÚ Studénka.

„otisk razítka“

Ing. Milan Kyjovský
vedoucí odboru místního hospodářství
a údržby majetku