



M Ě S T O S T U D Ě N K A
městský úřad
nám. Republiky 762, 742 13 Studénka

Odbor místního hospodářství a údržby majetku



VÁŠ DOPIS Č.J.:

ZE DNE :

NAŠE Č.J.: MS 6601/2021/MHÚM/Kan

NAŠE SP.ZN.: SPIS 400/2021/MHÚM/Kan 4

91.1 V10

VYŘIZUJE: Bc. Lukáš Kaňuščák

TELEFON: 556 414 331

FAX: 556 414 302

E-MAIL: kanuscak@mesto-studenka.cz

DATUM: 28.6.2021

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám – č. 1

na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce

„VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY NA ZBÝVAJÍCÍ ČÁSTI BUDOVY SEPŠ STUDÉNKA“

ZADAVATEL ZAKÁZKY

město Studénka

na adrese: nám. Republiky 762, 742 13 Studénka
zastoupené: Lubomírem Šobichem, místostarostou
IČ: 00298441
DIČ: CZ00298441

Kontaktní osoby: Bc. Lukáš Kaňuščák
Mobil: 775 706 952
E-mail: kanuscak@mesto-studenka.cz

Ve věci shora označené zakázky, zadané jako zakázka malého rozsahu Studénka, poskytuje zadavatel všem uchazečům, kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, nebo kteří si zadávací dokumentaci obstarali prostřednictvím dálkového přístupu na profilu zadavatele, dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám ze dne 21.06.2021:

Předmětem dodatečných informací č. 1 je:

- proč je v projektové dokumentaci navržen samolepící podkladní asfaltový pás a parotěsná fólie JUTAFOL N 110, když jako parozábrana bude sloužit samotný asfaltový samolepící pás?

Samolepící asfaltový pás bude položen pod tepelnou izolaci a parotěsná zábrana na tepelnou izolaci pod geotextílii jako pojistná vrstva při montáži.

- proč je v PD a ve výkazu výměr navržena kotva SK – RB Power, když se budou původní asfaltové pásy odstraňovat?

Původní asfaltové pásy se nebudou demontovat a bude použito kotvení dle PD a rozpočtu.

Prosíme o dodržení a nacenění zpracovaného rozpočtu. V případě zjištěných nedostatků na samotné stavbě mohou být některé položky změněny a řešeny formou změny více nebo méně pracemi.

Ve Studénce dne 28.06.2021

Jméno a příjmení: Ing. Milan Kyjovský
Funkce: vedoucí odboru místního hospodářství a údržby majetku