



**SOUČÁSTÍ PD TABULKA POŽADAVKY DODAVATELE TECHNOLOGIE  
NA ZAPOJENÍ A FUNKČNOST ZAŘÍZENÍ VČ. BLOKOVACÍCH PODMÍNEK  
ROZMÍSTĚNÍ VEŠKERÝCH SPOTŘEBIČŮ PRO NAPOJENÍ - VIZ TECHNOLOGII**

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3PEN~50Hz400/230V,TN-C-S  
Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3  
automatickým odpojením od zdroje, doplněna dopl. pospoj.  
a proud. chráničem

INVESTOR :	ZAK. ČÍSLO :	POR 01.09.2021	 <b>MICHAL POSPÍŠIL</b> +420 736 680 233 IČO 65912535 DIČ CZ 7404195678
Město Studénka, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka	OBEC :	STUDÉNKA	
	DATUM :	09/2021	
	FORMÁT :	A3	
STUPEŇ : PROJEKT	POČ. VYHOTOVENÍ :	6	Sídlo: TUČÍN 148, 751 16 TUČÍN Kancelář: DENISOVA 2916/9, 750 02 PŘEROV
STAVBA : Stavební úpravy a přístavba krytého bazénu ve Studénce, Budovatelská 769, 742 13 Studénka – Butovice	Zodp. projektant	Michal Pospíšil	
ČÁST : D.1.4.b SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	Vypracoval	Ing. J. Stojan	
NÁZEV VÝKRESU : PŮDORYS 1.NP	Autoriz. osoba	Ing. J. Stojan	
	MĚŘITKO :	Č. VÝKRESU : D.1.4.b – 001	