

Váš dopis zn.:
Ze dne: 15. 6. 2021
Naše zn.: POD/11686/2021/923/2/841.05
Vyřizuje: Mgr. Ondřej Burel
Tel.: 596 657 271
E-mail: burel@pod.cz
Datum: 13. 7. 2021

SUDOP Project Plzeň, a. s.
Plachého 1007/35
Plzeň
301 25



POD000272372

DOŠLO DNE:	
16 -07- 2021	
Č.j. 399	Vyř.

Vybudování vodovodního řadu v ul. Na Trávníkách, Studénka – stanovisko správce povodí k dokumentaci pro sloučené územní a stavební řízení

Dne 15. 6. 2021 jsme obdrželi Vaši e-mailovou žádost týkající se zhotovení nového vodovodního řadu v ul. Na Trávníkách ve Studénce. Stavba se umísťuje na pozemcích parc. č. 37/1, 37/6, 37/10, 38/30, 49 a 53/1 v k. ú. Studénka. Stavební práce budou probíhat v bezprostřední blízkosti Studeneckého potoka v úseku říčních km 1,400 – 1,708 (pramen) podle technicko-provozní evidence státního podniku Povodí Odry. Vodní tok bude rovněž křížen tímto vodovodem. Správcem vodního toku je Město Studénka.

Pro zásobování uvedeného území pitnou vodou se uvažuje s výstavbou nového vodovodního řadu PE DN 80, SDR 11 – PN 16 a bude napojen na stávající litinový řad v ul. 2. května a bude ukládáno do výkopu. Součástí záměru je rovněž zhotovení veřejných částí domovních vodovodních přípojek, které budou ukončeny ve vodoměrných šachtách.

Záplavové území na vodním toku Studenecký potok ve smyslu § 66 Zákona o vodách č. 254/2001 Sb. nám není známo. Jako správce povodí Odry z hlediska odtokových poměrů sdělujeme, že zhotovení vodovodního řadu bude možné. Před vydáním stavebního povolení je potřeba mít stanovisko správce vodního toku.

Stavba je navržena v povodí vodního útvaru HOD_0180 „Odra od toku Lubina po tok Opava“. Ekologický stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako střední. U vodního útvaru se předpokládá nedosažení dobrého chemického stavu. Celkový stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující.

Správce povodí posoudil vliv záměru „Vybudování vodovodního řadu v ul. Na Trávníkách, Studénka“ na stav a potenciál útvarů povrchových vod a na stav útvarů podzemních vod podle „Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů, MZe a MŽP, 02/2018“.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydání.

IC 753 490 1997 084 0021

Paulos.

2