

**AGPOL s.r.o.
Jungmannova 153/12
779 00 Olomouc**

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka
3147/19/Zdr

Vyřizuje
Ing. et Ing. Alena Zdražilová

Vsetín
8.11.2019

Akce: Studie na vybudování kanalizace v lokalitě Nová Horka

Vyjádření k existenci sítí

Na základě Vámi předložené žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci k akci „**Studie na vybudování kanalizace v lokalitě Nová Horka**“ Vám sdělujeme následující:

1. V předmětné lokalitě dojde k dotčení vodovodního řadu ve správě společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s. Situační výkres byl ve formátu dwg zaslán na adresu žadatele. Situace je pouze orientační. Stavbou požadujeme respektovat stávající sítě ve správě společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s. Vodovodní řad v Nové Horce je ve vlastnictví města Studénka.
2. Před zahájením projekčních prací bude na základě písemné objednávky provedeno vytýčení podzemních sítí ve správě společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s. Stavebník bude s vytýčením prokazatelně obeznámen.
3. Křížení a souběh podzemních sítí požadujeme řešit v souladu s ochrannými pásmy vodovodního a kanalizačního potrubí dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“) a ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
4. Výkopové práce v ochranných pásmech kanalizace a vodovodu budou do vzdálenosti 1,5m od okraje potrubí prováděny se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození zařízení ve správě společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s. Výkopové práce v místech křížení budou prováděny ručním výkopem. V případě křížení bude před záhozem přizván zástupce společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s. (tel. č. 602 709 156) ke kontrole křížení. Tato kontrola bude zaznamenána ve stavebním deníku. Bez písemného dokladu o provedené kontrole nesouhlasíme s provedením stavby a udělením kolaudačního souhlasu.
5. V případě, že dojde k poškození zařízení ve správě Zásobování teplem Vsetín a.s., bude neprodleně kontaktována pohotovostní služba (tel. č. 602 709 156).
6. V ochranných pásmech kanalizace a vodovodu nebude skládkován výkopový ani jiný materiál a bude umožněn přístup k objektům nebo zařízením na kanalizačním a vodovodním řadu (např. šoupata, hydranty, revizní šachty, atd.).

7. Dotčené objekty na vodovodní a kanalizační síti (např. šoupata, šachty, atd.) budou vyzvednuty do úrovně konečných úprav terénu dle požadavků provozovatele inženýrských sítí na náklad investora. Stavebníkem bude sepsán protokol o dotčených objektech, jehož součástí bude přehledná situace objektů.

Platnost tohoto dokumentu je 1 rok.

S přátelským pozdravem



Ing. Kamil Ondra
místopředseda představenstva