



M Ě S T O S T U D Ě N K A

Středisko čistírny odpadních vod a kanalizace

Poštovní 772, 742 13 Studénka

Středisko čistírny odpadních vod a kanalizace



VÁŠ DOPIS Č.J.:

ZE DNE :

NAŠE Č.J.: COV 18/2022/ČOV/Tei

NAŠE SP.ZN.:

52.2 V5

VYŘIZUJE: Tomáš Teichmann

TELEFON: 556 414 307

FAX: 556 414 302

E-MAIL: teichmann@mesto-studenka.cz

Tomáš Vychytil

Lesprojekt Krnov,s.r.o.

Revoluční 76

794 01 Krnov

DATUM: 2.2.2022

Stanovisko

Na základě Vaší žádosti o stanovisko k „PD pro opravu komunikace ul. Na Trávníkách“, Vám sdělujeme, že v zájmovém území **dojde** k dotčení řádu splaškové kanalizace nebo jejího ochranného pásma provozovanou střediskem ČOVaK. Středisko ČOVaK **souhlasí** s uvedenou PD za dodržení těchto podmínek:

1. V předmětné lokalitě se nachází řád gravitační i tlakové splaškové kanalizace.
2. Dotčené objekty na kanalizační síti (např. kanalizační šachty, domovní čerpací stanice, čerpací stanice, a pod.) budou vyzvednuty do úrovně nivelety komunikace dle požadavků provozovatele střediska ČOVaK na náklad investora. Stavebníkem bude sepsán protokol o dotčených objektech, jehož součástí bude přehledná situace objektů v rekonstruovaných komunikacích a chodnicích.
3. Před zahájením výkopových prací, bude na základě písemné objednávky provedeno vytýčení podzemních sítí ve správě stř. ČOVaK. Stavebník bude s vytýčením prokazatelně obeznámen.
4. Křížení a souběh podzemních sítí požadujeme řešit v souladu s ochrannými pásmy vodovodního a kanalizačního potrubí dle §23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platné znění (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“) a ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení.
5. Výkopové práce v ochranných pásmech kanalizace budou do vzdálenosti 1,5 m od okraje potrubí prováděny se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození zařízení ve správě střediska ČOV a kanalizace města Studénka. Výkopové práce v místech křížení budou prováděny ručním výkopem.
6. V případě že při výkopových pracích dojde k odkrytí kanalizačního řádu, neprodleně telefonicky kontaktovat pověřenou osobu provozovatele (kontakt: středisko ČOV a kanalizace – Tomáš Teichmann, tel.: 724 189 251).
7. Nebude ohrožena nebo narušena bezpečnost a provozní schopnost stávající tlakové kanalizace během stavby a při provozu.
8. Toto vyjádření slouží jako podklad pro další řízení dle ustanovení stavebního zákona.

Tomáš Teichmann
vedoucí střediska ČOV a kanalizace

M Ě S T O
742 13 S T U D Ě N K A