

Ateliér Ostrava s.r.o.
Místecká 329/258
720 00 Ostrava - Hrabová

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka
716/21/Zdr

Vyřizuje
Ing. et Ing. Alena Zdražilová

Vsetín
4.3.2021

Akce: Studie výstavby BD – prověření 3 lokalit – LOKALITA 2

Vyjádření k existenci sítí a možnosti napojení na vodovod a kanalizaci

Na základě Vámi předložené žádosti o vyjádření k existenci sítí a možnosti napojení na vodovod a kanalizaci k akci „**Studie výstavby BD – prověření 3 lokalit – LOKALITA 2**“ v k. ú. Butovice, Vám sdělujeme následující:

1. V předmětné lokalitě dojde k dotčení vodovodního a kanalizačního řadu ve správě společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s. viz Příloha č. 1 - Situace. Situace je pouze orientační. Stavbou požadujeme respektovat stávající sítě ve správě společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s. Situační výkres byl odeslán na email žadatele.
2. Dále upozorňujeme, že může dojde k dotčení vodovodních a kanalizačních přípojek ve vlastnictví vlastníků jednotlivých pozemků.
3. Před zahájením projekčních prací bude na základě písemné objednávky provedeno vytýčení podzemních sítí ve správě společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s. Objednatel bude s vytýčením prokazatelně obeznámen.
4. Křížení a souběh podzemních sítí požadujeme řešit v souladu s ochrannými pásmy vodovodního a kanalizačního potrubí dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“) a ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
5. Výkopové práce v ochranných pásmech kanalizace a vodovodu budou do vzdálenosti 1,5m od okraje potrubí prováděny se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození zařízení ve správě společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s. Výkopové práce v místech křížení budou prováděny ručním výkopem. V případě křížení bude před záhozem přizván zástupce společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s. (tel. č. 602 709 156) ke kontrole křížení. Tato kontrola bude zaznamenána ve stavebním deníku. Bez písemného dokladu o provedené kontrole nesouhlasíme s provedením stavby a udělením kolaudačního souhlasu.
6. V případě, že dojde k poškození zařízení ve správě Zásobování teplem Vsetín a.s., bude neprodleně kontaktována pohotovostní služba (tel. č. 602 709 156).