


**13. Před zahájením odběru pitné vody (osazením vodoměru) je odběratel povinen s provozovatelem vodovodu uzavřít smlouvu o dodávce vody.**

Obecné podmínky napojení na kanalizační řad pro veřejnou potřebu:

1. Kanalizační přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není-li dohodnuto jinak; vlastníkem přípojky je osoba, která na své náklady přípojku pořídila.
2. Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem.
3. Vlastníkem kanalizační přípojky je vlastník pozemku nebo stavby připojené na kanalizaci, neprokáže-li se opak.
4. Každá nemovitost má mít max. 1 samostatnou kanalizační přípojku. Odvodnění dvou nebo více nemovitostí jednou kanalizační přípojku nebo odvodnění rozsáhlé nemovitosti několika přípojkami je možné jen se souhlasem provozovatele.
5. Vlastník kanalizační přípojky je povinen zajistit, aby kanalizační přípojka byla provedena jako vodotěsná a tak, aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu stoky, do které je zaústěna.
6. Napojení kanalizační přípojky lze provést jádrovou navrtávkou do horní třetiny přímé části kanalizační trouby za použití speciální průchodky zajišťující vodotěsnost napojení a bez přesahu do profilu potrubí nebo do revizní šachty s použitím speciální průchodky nebo šachtové vložky zajišťující vodotěsnost napojení.
7. Nejmenší dovolený sklon kanalizační přípojky je u DN 150 - 20 ‰. Do jmenovité světlosti DN 200 může být použito plastové plnostěnné potrubí min. SN 8.
8. Na hranici veřejného prostranství a soukromého pozemku bude zřízena revizní šachta průměru D 425 mm. V zelených plochách intravilánu je nutno zvýšení poklopu šachet o 10 cm oproti okolnímu terénu. Ve veřejném prostranství bude volena třída zatížení poklopů šachet D 400. Současně bude vstupní část šachty stabilizovaná obetonováním.
9. Uložení kanalizačních trub a revizních šachet bude v souladu s technickými podmínkami výrobce a statickým výpočtem.
10. Srážkové vody ze zpevněných ploch a střech budou zasakovány na pozemcích investora. Není povoleno vypouštět do kanalizace pro veřejnou potřebu vody srážkové nebo balastní, dále nelze vypouštět odpadní vody přes septiky ani žumpy.

**Platnost tohoto dokumentu je 1 rok.**

S přátelským pozdravem



Ing. Kamil Ondra  
místopředseda představenstva

**Přílohy:**

**Příloha č. 1 – Situační výkres**