

ZPRÁVA O REVIZI PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ č. 87/2020 podle vyhl. 85/78 ČUBP	
Datum provedení: 14.8 2020	Název a sídlo: Základní škola Františka kardinála Tomáška Studénka příspěvková organizace 742 13 Studénka byt školníka
Jméno a příjmení rev. technika Martin Blahuta Evidenční číslo osvědčení 23136/7/18/R-PZ-E,F,G 6760/7/14/PZ-R-F,G	

Druh revize: Provozní

Označení zařízení (předmět revize)“:

Plynové zařízení při ZŠ 2.Května. Byla provedena revize plynového zařízení od hlavního uzávěru přes plynový rozvod v bytě školníka

Druh zařízení: F,G Zemní plyn 2 KPa

Za provozovatele se zúčastnil:

p. Blahuta/ERGBA Studénka
ev. č. PZ-M, OR, Z-VI.VIII
Školník

Celkové posouzení zařízení:

Revidované plynové zařízení je schopno bezpečného provozu.

Zpráva obsahuje 2 strany

Rozdělovník:

1x ZŠ 2.Května
1x fa ERGBA

Ve Studénce: 14.8 2020



razítko a podpis RT

A. Technický popis

Hlavní uzavěr plynu DN 100 JMA Hodonín přírubový je instalován vně budovy v plechové uzamykatelné skříni na fasádě budovy vedle vchodu do šatny tělocvičny, odtud vede přívodní plynové potrubí DN 50 do plynoměrné místnosti kde je instalován plynoměr G 65 pro plynovou kotelnu a školu, plynoměr PS G 4 pro byt školníka, odtud vede přívodní plynové potrubí DN 32 a DN 25 do patra kde vede podél stěny k bytu školníka kde je instalován v chodbě plynový kotel immergas vitrix zeus 24 v provedení C s KK DN 20 a plynovým sporákem Mora v provedení A s KK DN 15, plynový kotel je určen pro vytápění bytu školníka a ohřev TUV.

Veškeré plynové potrubí je celosvařované, uchycené a natřené.

B. Měření a zkoušky

zkouška těsnosti plynoinstalace detektorem plynu GD 500 a příslušných sond vč.H2503 do 5/2021

stav plyn. potrubí, nátěry a označení

přístupnost plynových uzavěrů a jejich ovladatelnost

kontrola větrání kotle

kontrola pojistek a zabezpečení spotřebičů

C. Zjištěné závady a nedostatky, návrh opatření a lhůt k odstranění

Doporučuji provést servis plynového kotle.

D. Údaje o odstranění závad z předchozích revizí a kontrol

Závady uvedené v předchozí revizi byly odstraněny v uvedených termínech.

E. Záznam o ostatních revizích

Doporučuji revizi elektro a revizi komínu.

Podpis rev. technika

