

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP – NOVÝ STAV

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI
1.01	CHODBA
1.02	CHODBA
1.03	CHODBA
1.04	ŠATNA PERSONÁL
1.05a	ŠATNA 1
1.05b	SPRCHY
1.05c	WC
1.06	ŠATNA 2
1.07a	WC pro ZTP
1.07b	UMÝVÁRNA
1.07c	SPRCHY
1.08	ŠATNA 3
1.09a	ŠATNA 4
1.09b	SPRCHY
1.10	ŠATNA 5
1.11a	WC
1.11b	UMÝVÁRNA

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI
1.11c	SPRCHY
1.12	ŠATNA 6.1,A-TÝM
1.13a	WC
1.13b	UMÝVÁRNA
1.13c	SPRCHY
1.14	ŠATNA 6.2,A-TÝM
1.15	CHODBA
1.19a	ŠATNA 7.1
1.19b	UMÝVÁRNA SE SPRCHOU
1.19c	WC
1.19d	ŠATNA 7.2
1.21a	ŠATNA 8
1.21b	UMÝVÁRNA SE SPRCHOU
1.21c	WC

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI
1.22a	ŠATNA 9
1.22b	UMÝVÁRNA SE SPRCHAMI
1.22c	WC
1.23	SKLAD ÚDRŽBA
1.24	SKLAD LEDAŘI
1.25	ŠATNA TRENÉŘI 1
1.26	ŠATNA TRENÉŘI 2
1.27	SKLAD SAK
1.28	WC MUŽI
1.29	UMÝVÁRNA
1.30	WC ŽENY
1.31	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST
1.32	ŠATNA TRENÉŘI 3
1.33	ŠATNA TRENÉŘI 4
1.34	OŠETŘOVNA

11-060080-50
- BOČNÍ PŘIPOJENÍ
- DÉLKA 800mm
- VÝŠKA 600mm
- DESKOVÉ PLECHOVÉ TĚLESO, TYP 11
- BARVA BÍLÁ (VE SPRŠE ÚPRAVA POZINK)

OZ 1800/600
- ŠÍŘKA 600mm
- VÝŠKA 1800mm
- OTOPNÝ ŽEBŘÍK,
- S BOČNÍM PŘIPOJENÍMBARVA BÍLÁ

AUTOMATICKÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL-S AUTOMATICKÝM OMEZENÍM PRŮTOKU DN 15, PRŮTOK 10-150 l/h
PŘI REALIZACI NASTAVIT PŘEDEPSANÝ PRŮTOK TĚLESEM

RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ S UZAVÍRÁNÍM A VYPOUŠTĚNÍM DN 15

Etapa 3 je řešena v samostatné části PD

Zodp. projektant	Vypracoval	
Ondřej Přibil	Ondřej Přibil	
Kraj : Moravskoslezský		
Investor : Město Studénka, nám Republiky 762, 742 13 Studénka		
Stavba : Oprava šaten a sprch zimního stadionu ve Studénce		
Profese : D.1.4.2 Ústřední vytápění		
Obsah : Půdorys 1.np		

Projekce TZ
Přibil Ondřej
autorizovaný technik
technická působnost staveb
tel: 775 152 273
email: andrej.pribil@centrum.cz
Palmi 1709
768 61 Bystřice pod Hostýnem

Datum	05/2019
Stupeň PD	DPS
Formát	8xA4
Zakázkové číslo	
Objekt	
Výkresu	D.1.4.2-02
měřítko	1:100