

ŠATNA 4 - 1.09a

1.09b

dveřní mřížka –
volná průtočná
plocha 0,1 m²
dodávka stavby

SDK obložení VZT
potrubí, rozměru
500x500

montáž na
konzoly ke zdi

700
1970

1.16

(2000)

1.26

nový vývod
studené vody

1.21

700
1970

B4

ø160

revizní otvor –
400x400mm

1.05

1.01

ø160

1.05

revizní otvor –
400x400mm

MAA-160-600

MAA-160-600



montáž na
konzoly ke zdi

ø110

1.10

800
1970

- ODTAHOVÉ POTRUBÍ
- POTRUBNÍ VENTILÁTOR
- TLUMIČ HLUKU

VYPRACOVAL:		Ing. Jiří Krasnovský		 Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž	
ZODP. PROJEKTANT:		Ing. Martin Janoušek			
INVESTOR:	Město Studénka, nám Republiky 762, 742 13 Studénka			 MĚSTO STUDÉNKA	
MÍSTO STAVBY:	Zimní stadion Studénka, Budovatelská 770, Studénka				
ČÁST PD:	D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE			FORMÁT: 2xA4	
NÁZEV AKCE:	OPRAVA ŠATEN A SPRCH ZIMNÍHO STADIONU VE STUDÉNCĚ			DATUM: 05/2019	
				STUPĚŇ PD: DPS	
NÁZEV VÝKRESU:	ODVĚTRÁNÍ SPRCH m.č. 109.b			MĚŘÍTKO: 1:30	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.b_18