

VZOROVÉ ŘEZY RÝHOU - VODOVODNÍ ŘAD PE100 SDR11 RC 90x8,2 SafeTech


DLE SMĚRNICE VYDANÉ MINISTERSTVEM DOPRAVY A SPOJŮ ČR - TP 146

OSTATNÍ PLOCHY, TRVALÉ TRAVNÍ POROSTY

Typ "A"

CHODNÍK


Typ "B"



POPIS:

- 1 LOŽE VÝKOPU - (UROVNANÉ A ZPEVNĚNÉ DNO DLE IGP)
- 2 PODSYP POTRUBÍ HUTNĚNÝ, 100 mm NESEDAVÝ MATERIÁL BEZ OSTROHRANNÝCH ČÁSTIC A KOROZIVNÍCH PRVKŮ - ŠTĚRKOPÍSEK FR. 0-16
- 3 POSTUPNĚ HUTNĚNÝ OBSYP - VYTŘÍDĚNÁ ZEMINA BEZ OSTR. ČÁSTIC
- 4 POTRUBÍ PE100 SDR11 RC 90x8,2 SafeTech
- 5 VYTYČOVACÍ VODIČ Z IZOLOVANÉHO MĚDĚNÉHO DRÁTU CY - 4 mm2
- 6 VÝSTRAŽNÁ BÍLÁ FÓLIE LD-PE š. 300 mm - OTEVŘENÝ VÝKOP
- 7 ZÁSYP RÝHY VYTŘÍDĚNOU ZEMINOU nebo jiným materiálem odpovídajícím TP 146, tab. 2
- 8 PAŽENÍ
- 9 OHUMUSOVÁNÍ A OSETÍ TRÁVOU - 150-300 mm (OBNOVA STÁVAJÍCÍHO POVRCHU)

H1 HLOUBKA ZÁSYPU
H HLOUBKA VÝKOPU



POPIS:

- 1 LOŽE VÝKOPU - (UROVNANÉ A ZPEVNĚNÉ DNO DLE IGP)
- 2 PODSYP POTRUBÍ HUTNĚNÝ, 100 mm NESEDAVÝ MATERIÁL BEZ OSTROHRANNÝCH ČÁSTIC A KOROZIVNÍCH PRVKŮ - ŠTĚRKOPÍSEK FR. 0-16
- 3 POSTUPNĚ HUTNĚNÝ OBSYP - VYTŘÍDĚNÁ ZEMINA BEZ OSTR. ČÁSTIC
- 4 POTRUBÍ PE100 SDR11 RC 90x8,2 SafeTech
- 5 VYTYČOVACÍ VODIČ Z IZOLOVANÉHO MĚDĚNÉHO DRÁTU CY - 4 mm2
- 6 VÝSTRAŽNÁ BÍLÁ FÓLIE LD-PE š. 300 mm - OTEVŘENÝ VÝKOP
- 7 ZÁSYP NESEDAVÝM MATERIÁLEM (NAPŘ. ŠTĚRKODRŤ FR. 0-63) HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH V TL. MAX. 200 mm
- 8 PAŽENÍ
- 9 HUTNĚNÁ ŠTĚRKODRŤ - TL.300 mm
- 10 PÍSKOVÉ LOŽE - TL.40 mm
- 11 BETONOVÁ DLAŽBA TL. 60 mm (V KOMUNIKACI TL. 100 mm)

H1 HLOUBKA ZÁSYPU
H HLOUBKA VÝKOPU


POZNÁMKA:

MATERIÁL LOŽE A OBSYPY POTRUBÍ NESMÍ OBSAHOVAT OSTROHRANNÉ ČÁSTICE, KTERÉ BY MOHLY ZPŮSOBIT POŠKOZENÍ VNĚJŠÍHO POVRCHU NEBO VNĚJŠÍ IZOLAČNÍ VRSTVY POTRUBÍ.

PROFIL POTRUBÍ	ŠÍŘKA RÝHY (mm)
DN 80	1100

D.1.3

SO 341

VYPRACOVAL:	INVESTOR:	 PROJECT WORK <small>PANSKÁ 395 +420 724 042 171 742 13 STUDÉNKA IČ: 292 955 48 info@project-work.cz www.project-work.cz</small>	
Ing. Alena Nábělková	Město Studénka		
AUTORIZOVAL:	nám. Republiky, 742 13 Studénka		
Ing. Jiří Lecián	LOKALITA: parc.č. 1356/1 a 1356/69 v k.ú. Butovice	FORMÁT:	
ČKAIT: 1102328	AKCE: Výstavba chodníkového tělesa na ul. L.Janáčka ve Studénce	DATUM:	02/2023
	ČÁST:	STUPEŇ PD:	DÚSP+PDPS
	OBSAH:	MĚŘÍTKO:	
	VZOROVÉ ŘEZY RÝHOU	ČÍS. VÝKRESU	ČÍS. PARÉ
		D.1.3.5	