

Investor:  
Město Studénka  
  
nám. Republiky 762  
74213 Studénka

Žadatel:  
PROJECT WORK s.r.o.  
Ing. Štěpán Mackovík  
Panská 395  
74213 Studénka

Vaše značka:  
Číslo jednací: **ZTV/AZ/2023/0257**  
Vyřizuje: **Ing. Alena Zdražilová**  
Telefon: **+420556400796, +420724650882**  
E-mail: **alena.zdrazilova@enetiqa.cz**

**Název akce:** **Výstavba chodníkového tělesa na ul. L. Janáčka ve Studénce**

Důvod akce / žádosti: **Spojené územní a stavební řízení**

**Zájmové území**

Obec: **Studénka**  
Katastr: **Butovice**  
Datum vydání vyjádření: **25.10.2023**  
Platnost tohoto vyjádření: **25.10.2024 (12 měsíců)**

Na základě Vámi předložené žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci k výše uvedené akci souhlasíme s realizací za níže uvedených podmínek:



1. V předmětné lokalitě dojde k dotčení vodovodu a kanalizace ve správě společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s. viz vyjádření ze dne 19. 4. 2022, zn. ZTV/AZ/2022/0363 - platnost tohoto vyjádření je tímto vyjádřením prodloužena do 19.4.2024.
2. Dále upozorňujeme, že může dojít k dotčení přípojek ve vlastnictví vlastníka stavby nebo pozemku připojeného na vodovod nebo kanalizaci.
3. Před realizací přeložky vodovodu bude mezi společnostmi Zásobování teplem Vsetín a.s. a investorem akce, městem Studénka, uzavřena smlouva o přeložení.
4. Přeložka vodovodu bude provedena před přeložkou VO.
5. Před zahájením výkopových prací bude na základě telefonické objednávky na č. 724 110 938 provedeno vytýčení podzemních sítí ve správě společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s. Objednatel bude s vytýčením prokazatelně obeznámen.
6. Křížení a souběh podzemních sítí požadujeme řešit v souladu s ochrannými pásmy vodovodního a kanalizačního potrubí dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“) a ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení.
7. Výkopové práce v ochranných pásmech kanalizace a vodovodu budou do vzdálenosti 1,5m od okraje potrubí prováděny se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození zařízení ve správě společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s. Výkopové práce v místech křížení budou prováděny ručním výkopem. V případě křížení bude před záhozem přizván zástupce společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s. (tel. č. 602 709 156) ke kontrole křížení. Tato kontrola bude zaznamenána ve stavebním deníku. Bez písemného dokladu o provedené kontrole nesouhlasíme s provedením stavby a udělením kolaudačního souhlasu.
8. V případě, že dojde k poškození zařízení ve správě Zásobování teplem Vsetín a.s., bude neprodleně kontaktována pohotovostní služba (tel. č. 602 709 156).
9. V ochranných pásmech kanalizace a vodovodu nebude skládkován výkopový ani jiný materiál a bude umožněn přístup k objektům nebo zařízením na kanalizačním a vodovodním řadu (např. šoupata, hydranty, revizní šachty, atd.).

10. Dotčené objekty na vodovodní a kanalizační síti (např. šoupata, šachty, atd.) budou vyzvednuty do úrovně konečných úprav terénu dle požadavků provozovatele inženýrských sítí na náklad investora. Stavebníkem bude sepsán protokol o dotčených objektech, jehož součástí bude přehledná situace objektů.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a taktéž pro stanovený účel. V případě, že budou práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro zahájení prací a je třeba požádat o vydání nového nebo prodloužení stávajícího vyjádření.

Toto vyjádření **pozbývá platnosti**:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti



Ing. Kamil Ondra  
místopředseda představenstva  
Zásobování teplem Vsetín a.s.

*Přílohy:*

počet příloh: 0

souborové přílohy: