

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.: elektronická žádost
ZE DNE: 23.10.2023

SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 60991/2023/NJ/HOK
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 60991/2023/NJ/HOK
VYŘIZUJE: Vlasta Machová
TEL.: 556 770 383
E-MAIL: vlasta.machova@khssova.cz

DATUM: 27.10.2023

PROJECT WORK s.r.o.

Panská 395

742 13 Studénka

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258 /2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), posoudila žádost společnosti PROJECT WORK s.r.o., Panská 395, 742 13 Studénka, IČO: 29295548, která na základě plné moci ze dne 13.12.2022 zatupuje Město Studénka, se sídlem nám. Republiky 762, 742 13 Studénka, IČ:002 98 441, jako žadatele o stanovisko k projektové dokumentaci „Výstavba chodníkového tělesa na ul. L. Janáčka ve Studénce, lokalita parc. č. 1356/69, 1356/1 a 1346/11 v k.ú. Butovice“ – SO 341 - Přeložka vodovodního řádu.

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává v řízení podle § 149 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací „Výstavba chodníkového tělesa na ul. L. Janáčka ve Studénce, lokalita parc. č. 1356/69, 1356/1 a 1346/11 v k.ú. Butovice“ – SO 341 - Přeložka vodovodního řádu“ jako podkladem pro vydání společného povolení

s o u h l a s í.

V souladu s § 77 zákona č.258/2000 Sb. a § 4 odst. 6 zákona č.183/2006 Sb. se souhlas váže na splnění následujících podmínek:

K vydání stanoviska k trvalému užívání vodovodu je nutno předložit:

1. doklad o vhodnosti použitých materiálů pro styk s pitnou vodou (dle vyhlášky MZ ČR č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody - dále jen „vyhláška č. 409/2005 Sb.“)
2. vyhovující výsledky rozborů vzorků pitné vody v kráceném rozsahu (dle přílohy č.5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů-dále jen „vyhláška č. 252/2004 Sb.“).

Odůvodnění:

Na základě podání žádosti společnosti PROJECT WORK s.r.o., Panská 395, 742 13 Studénka, IČO: 29295548, ze dne 23.10.2023 posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako dotčený správní úřad soulad předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Projektová dokumentace (zpracovatel: Ing. Alena Nábělková, datum: 02/2023, stupeň: DUSP+PDPS) řeší vybudování chodníku v intravilánu města Studénka v zastavěném území na ulici L. Janáčka před bytovými domy č. p. 605, 606, 607 a 608. V souvislosti s touto stavbou je vyvolána stavba SO 341 - Přeložka vodovodního řadu. V rámci stavby bude provedena přeložka vodovodního potrubí PE100 SDR11 RC 90x8,2 SafeTech v dl. 122,0 m. Přeložka vodovodu bude napojena na stávající vodovodní řady za stávajícími šoupaty. Na vodovod budou připojeny 4 ks domovních přípojek D 40.

Předložená projektová dokumentace odpovídá požadavkům zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů.

Výše uvedené podmínky směřují k ověření požadavků na kvalitu použitých materiálů pro přímý styk s pitnou vodou uvedených ve vyhlášce č. 409/2005 Sb. a dále k ověření, že použité materiály nezhorší jakost dodávané pitné vody ve stanovených ukazatelích nad limity uvedené v příloze č.1 vyhlášky 252/2004 Sb.

Laboratorní rozborů budou v souladu s požadavkem §4 odst.1 zákona č. 258/2000 Sb. zajištěny u držitele osvědčení o akreditaci, držitele osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo u držitele autorizace ve smyslu § 83c zákona č. 258/2000 Sb.. Odběry budou provedeny dle ČSN ISO 5667-5 kvalifikovanou osobou.

MVDr. Radim Mudra
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě

Rozdělovník:

1. adresát – 2 listy - DS