



**M Ě S T O S T U D Ě N K A**  
Středisko čistírny odpadních vod a kanalizace  
Poštovní 772, 742 13 Studénka

Středisko čistírny odpadních vod a kanalizace



VÁŠ DOPIS Č.J.:

ZE DNE :

NAŠE Č.J.: COV 114/2020/ČOV/Tei

NAŠE SP.ZN.:

52.2 V5

Lesoprojekt Krnov s.r.o.

VYŘIZUJE: Tomáš Teichmann

TELEFON: 556 414 307

FAX: 556 414 302

E-MAIL: teichmann@mesto-studenka.cz

Revoluční 76


794 02 Krnov

DATUM: 21.10.2020

### Stanovisko

Na základě Vaší žádosti o stanovisko k PD a stavební povolení a ohlášení stavby na akci „Opravy příjezdových cest ke školním jídelnám ZŠ Sjednocení a ZŠ FKT a komunikaci mezi ZŠ FKT a parkem“, Vám sdělujeme následující:

1. Po přezkoumání předložené projektové dokumentace, středisko ČOV a kanalizace konstatuje, že souhlasí s předloženou projektovou dokumentací.
2. Při realizaci **SO 103** dojde k dotčení řádu splaškové kanalizace nebo jejího ochranného pásma ve správě střediska ČOVaK města Studénka. Z tohoto důvodu požadujeme dodržet následující podmínky:
  - V místech střetu kanalizace a trasy stavby, požadujeme dodržet hodnoty ochranného pásma dle předepsaných technických norem pro křížení a souběh inženýrských sítí, tzn. požadujeme řešit v souladu s ochrannými pásmy vodovodního a kanalizačního potrubí dle §23 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“) a ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení. Výkopové práce v ochranných pásmech kanalizace budou do vzdálenosti 1,5 m od okraje potrubí prováděny se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození zařízení ve správě střediska ČOV a kanalizace města Studénka. Výkopové práce v místech křížení a ochranného pásma budou prováděny ručním výkopem.
  - Stavebník odpovídá za škody, které vzniknou při realizaci stavby na stávající kanalizaci nebo které vzniknou dalším subjektům v důsledku poškození kanalizačního zařízení.
  - Požadujeme důslednou koordinaci prací a projednání s provozovatelem v místech střetu. Kontakt na zástupce provozovatele: Tomáš Teichmann tel. 556 414 307, e-mail: [teichmann@mesto-studenka.cz](mailto:teichmann@mesto-studenka.cz).
  - Kontrola v místě křížení a ochranného pásma bude zhotovitelem protokolárně zapsána do stavebního deníku a podepsána zástupcem provozovatele. Z prací prováděných v místech křížení a v ochranném pásmu pořídí zhotovitel fotodokumentaci, kterou následně předá provozovateli.
  - V ochranných pásmech kanalizace nebude skladován výkopový ani jiný materiál a bude umožněn přístup k objektům nebo zařízením na kanalizačním řádu (např. šoupata, revizní šachty, ap.).
  - Toto stanovisko slouží jako podklad pro územní souhlas.

  
Tomáš Teichmann  
vedoucí střediska ČOVaK

**M Ě S T O**  
**742 13 S T U D Ě N K A**

spojovatelka: 556 414 322 [www.mesto-studenka.cz](http://www.mesto-studenka.cz) e-mail: [podatelna@mesto-studenka.cz](mailto:podatelna@mesto-studenka.cz)

IČ: 00298441 DIČ: CZ00298441

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.úctu: 9005-1222801/0100 (základní), 19-924801/0100 (příjmový), 924801/0100 (výdajový)