



Miramo spol. s r. o. , 742 55 Albrechtický 265 , IČO 43960987 , DIČ CZ43960987

Lesprojekt Krnov s.r.o.

Revoluční 1138/76

794 01 Krnov

Vaše zn.:
2020315446

Naše zn.:
144/2020

Vyřizuje:
Huvar

Tel:
556 428 052

Datum
24.9.2020

Věc: Vyjádření k telekomunikačním sítím MIRAMO spol. s r.o.

Stanovisko k umístění:

a) Realizací níže uvedené investiční akce:

“ PD PRO OPRAVU PŘÍJEZDOVÝCH CEST KE ŠKOLNÍM JÍDELNÁM ZŠ FKT A ZŠ SJEDNOCENÍ,OPRAVA CHODNIKU A KOMUNIKACE MEZI ZŠ FKT A PARKEM“


dojde v označeném zájmovém území žadatelem v k.ú. Butovice k dotčení se sítí elektronických komunikací v naší správě, viz příložená situace

Podmínky týkající se realizace stavby:

- a) Před započítím výkopových prací je nutno požádat spol. MIRAMO spol. s r.o. o vytýčení sítí el.komunikací a s vytýčením prokazatelně seznámit pracovníky provádějící stavbu. Vytýčení provede pověřený pracovník na základě objednávky, tel. 556 428 052**
- b) Při projekci a realizaci v místech souběhu se sítěmi společnosti MIRAMO spol. s r.o. požadujeme respektovat ochranná pásma el.komunikací . Souběh s trasami ve vzdálenosti vymezenou vodorovnou vzdáleností od okraje chráničky (kabelu) na každou stranu – min. 500 mm**
- c) Zemní práce při souběhu nebo křížení ve vzdálenosti menší než 1m od sítí el.komunikací MIRAMO spol. sr .o. budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození sítě el. komunikací společnosti MIRAMO spol. s r.o. V případě obnažení sítí el. komunikací při zemních pracích budou tyto zabezpečeny před poškozením.**
- d) Zaměření křížení nebo souběhu se sítěmi el.komunikací společnosti MIRAMO spol. s r.o. požadujeme dodat v souřadnicovém systému JTSK na e-mail: noc@miramo.cz**
- e) Před provedením záhozu v místech souběhu a křížení bude přizván pověřený pracovník společnosti MIRAMO spol. s r.o. ke kontrole místa souběhu nebo křížení. O této kontrole bude proveden písemný záznam do stavebního deníku. Bez této kontroly nesouhlasíme se zahájením záhozu. Bez písemného záznamu naším pracovníkem do stavebního deníku nesouhlasíme s udělením kolaudačního souhlasu.**

f) Při jakémkoliv poškození sítě el.komunikací MIRAMO spol. s r.o. nebo při zásadním rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečnosti požadujeme zastavit stavební práce. Neprodleně a prokazatelně informovat pracoviště NOC MIRAMO spol. s r.o. tel. +420.597471216 s nepřetržitou službou.

Platnost tohoto vyjádření: 24.9.2021



S pozdravem

MIRAMO spol.s r.o.
Huvar Radim

