



Č.j.:KRPT-208631-1/ČJ-2020-070406

Nový Jičín 19. října 2020

Počet listů : 1

Lesprojekt s.r.o.
Revoluční 76
Krnov

Vyjádření k PD „Opravy příjezdových cest ke školním jídelnám ZŠ Sjednocení a ZŠ FKT a komunikaci mezi ZŠ FKT a parkem“, stupeň DÚR + DSP, vyjádření dle § 77 odst. 2 písm. b) zák. č. 361/2000 Sb.

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Dopravní inspektorát v Novém Jičíně jako orgán státní správy na úseku bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve smyslu § 16 odst. 2 písm. b) zák. č. 13/1997 Sb., z hlediska svých sledovaných zájmů k nadepsané stavbě sděluje následující:

- Konstatujeme, že se jedná o stavební úpravy a činnost, které nevyžadují ohlášení.
- Tato skutečnost, která plně koresponduje s § 15 odst. 1 písm. c) vyhl. č. 104/1997 Sb. je uvedena mj. i Vaší žádosti.

K předmětné dokumentaci však sdělujeme:

SO 101:

- Z našeho hlediska se jedná o rekonstrukci účelové komunikace.
- Doporučujeme tedy namísto Vámi navržené DZ P6 realizovat DZ Z11g) .
- Z místní znalosti je nám známo, že komunikace je využívána cyklisty.
- Proto navrhuje namísto stávající DZ B1 umístit DZ B11 se stávající DT E13.
- Navržená DZ B20a „20“ je nadbytečná.

SO 102:

- I v tomto případě se jedná o rekonstrukci účelové komunikace.
- Doporučujeme tedy namísto Vámi navržené DZ P6 realizovat DZ Z11g) .
- Navržená DZ B20a „20“ je nadbytečná.

SO103:

- Zjišťujeme absenci umělé vodící linie, která bude doplněna mezi pláštěm budovy ZŠ a podezdívkou oplocení školního pozemku.
- Na silnici III/46427 ul. 2. května spatřujeme absenci DZ P2.
- Z titulní strany TZ SO 103 je zjevný deficit bezbariérové úpravy viz foto



Naše doporučení k umístění dopravního značení považujte za vyjádření del § 77 odst. 2 písm. b) zák. č. 361/2000 Sb.

K připojení dle § 10 zák. č. 13/1997 Sb. se nevyjadřujeme, nedochází zde k úpravě připojení.

Zpracoval : por. Petr Londín, komisař

npor. Mgr. Jaromír STECULA
vedoucí dopravního inspektorátu