

Lesprojekt Krnov s.r.o.
Revoluční 11378/76
794 01 Krnov

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje	V Praze
	88/2020	Lubomír Taneček T +420 602 557 490	16. 11. 2020

Vyjádření správce horkovodu a teplovodu na území města Studénky k žádosti o vyjádření ke stavebnímu povolení a provedení stavby pro akci: „Oprava příjezdových cest ke školním jídelnám ZŠ FKT a ZŠ Sjednocení, oprava chodníku a komunikace mezi ZŠ FKT a parkem“

Na základě Vámi předložené žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci a provedení stavby (SO1) k akci „Oprava příjezdových cest ke školním jídelnám ZŠ FKT a ZŠ Sjednocení, oprava chodníku a komunikace mezi ZŠ FKT a parkem“ v k. ú. Butovice a souhlasíme s realizací SO1 za následujících podmínek:

1. V předmětné lokalitě dojde k dotčení přípojky horkovodu pro objekt Základní školy Sjednocení ve správě společnosti POWGEN a.s. viz Příloha vyjádření k sítím. Situace je pouze orientační. Stavbou požadujeme respektovat stávající síť ve správě společnosti POWGEN a.s.
2. Před zahájením výkopových prací bude na základě písemné objednávky provedeno vytyčení podzemních sítí ve správě společnosti POWGEN a.s. Stavebník bude s vytyčením prokazatelně obeznámen.
3. Křížení a souběh podzemních sítí požadujeme řešit v souladu s ochrannými pásmy zařízení pro rozvod tepelné energie dle zák. 458/2000 Sb., par. 87, č. 2.
4. Výkopové práce v ochranných pásmech kanalizace a vodovodu budou do vzdálenosti 2,5 m od okraje potrubí prováděny se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození zařízení ve správě společnosti POWGEN a.s. Výkopové práce v místech křížení budou prováděny ručním výkopem. V případě křížení bude před záhozem přizván zástupce společnosti POWGEN a.s. (tel. č. 724079031) ke kontrole křížení. Tato kontrola bude zaznamenána ve stavebním deníku. Bez písemného dokladu o provedené kontrole nesouhlasíme s provedením stavby a udělením kolaudačního souhlasu.
5. V případě, že dojde k poškození zařízení ve správě POWGEN a.s., bude neprodleně kontaktována pohotovostní služba (tel. č. +420 602 709 156).
6. V ochranných pásmech zařízení pro rozvod tepelné energie nebude skládkován výkopový ani jiný materiál a bude umožněn přístup k objektům nebo zařízením na rozvodu tepelné energie (např. šoupata, revizní šachty, atd.).

7. Dotčené objekty na rozvodech tepelné energie (např. šoupata, šachty, atd.) budou vyzvednuty do úrovně konečných úprav terénu dle požadavků provozovatele inženýrských sítí na náklad investora. Stavebníkem bude sepsán protokol o dotčených objektech, jehož součástí bude přehledná situace objektů.

Platnost tohoto dokumentu je 1 rok.

S pozdravem



Ing. Libor Stuchlík
Předseda představenstva
POWGEN a. s.

Příloha: 1x Příloha 1x C.3.1 SO 101 koordinace