


- VNITŘNÍ JEDNOTKA DT**
- VENKOVNÍ TABLO DT**
4x zvonkové tlačítko
-třída 1
-třída 2
-příjem jídla
-zázemí personál
-zabudovaný přístupový čip kompatibilný se zabezpečovacím systémem EZS.
- EZ - elektromagnetický zámek vstupních dveří**
- OT - odchodové tlačítko**
- D - Distributor RJ45**
-max 8 telefonů
-v případě AUDIO systému lze použít rozvodnou krabici

POZNÁMKA:
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: NORMÁLNÍ-AUT. ODPOJENÍM OD ZDROJE SLABOPROUDÉ VEDENÍ BUDE PROSTOROVĚ ODDĚLENO OD ROZVODŮ SILOVÝCH A BUDE VEDENO V PVC OHEBNÝCH TRUBKÁCH.
POLOHA KONCOVÝCH PRVKŮ BUDE KOORDINOVÁNA A DEFINITIVNĚ ODSOUHLASENA INVESTOREM.
KABELY BUDOU VEDENY V TRUBKÁCH V CELÉ DÉLCE.
KABELOVÁ TRASA VEDENÁ V PODLAŽE BUDE VŮČI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ CHRÁNĚNA CHRÁNIČKOU.

 ATELIER TECL	0,000 = 000,000 m n.m. B.p.v.		
	ATELIER TECL s.r.o.	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. ARCH. LUKÁŠ TECL
	GROHOVA 51	VEDOUCÍ PROJEKTU	ING. IVO KAKÁČ
	602 00 BRNO	ARCHITEKT	ING. ARCH. LUKÁŠ TECL
	+420 544 212 348	VYPRACOVAL	BC. MATÚŠ KRAJČI
	www.ateliertecl.cz	KONTROLOVAL	ING. TOMÁŠ NOVOTNÝ
STAVEBNÍK: MĚSTO STUDÉNKA, NÁM. REPUBLIKY 762, 742 13 STUDÉNKA			

DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY			
NÁZEV A MÍSTO STAVBY			
NOVOSTAVBA DĚTSKÉ SKUPINY STUDÉNKA			
p.č. 1356/1, 1436/1, k.ú. Butovice			
OBJEKT	FORMÁT	A3	
SO 01 - NOVOSTAVBA DĚTSKÉ SKUPINY	DATUM	1/2024	
ČÁST	STUPEŇ	DPS	
D.1.4. ELEKTROINSTALACE	ZAK. ČÍSLO	2023089	
NÁZEV DOKUMENTU	MĚŘITKO	1:100	
SCHÉMA DT	ČÍSLO PŘÍLOHY	D.1.4.4.10	