



Miramo spol. s r.o. , 742 55 Albrechtíčky 265 , IČO 43960987 , DIČ CZ43960987

Atelier Tecl s.r.o.

Grohova 51

602 00 Brno

Vaše zn.:

Naše zn.:
207/2023

Vyřizuje:
Huvar

Tel:
556 428 052

Datum
21.12.2023

Věc: Vyjádření k telekomunikačním sítím MIRAMO spol. s r.o.

Stanovisko k umístění:

a) Realizací níže uvedené investiční akce:

“NOVOSTAVBA DĚTSKÉ SKUPINY STUDÉNKA p.č. 1356/1, 1436/1, k.ú. Butovice“

dojde v označeném zájmovém území žadatelem v k.ú. Butovice k dotčení se sítí elektronických komunikací v naší správě, viz přiložená situace.

Podmínky týkající se realizace stavby:

a) V místě plánovaného objektu se nachází op.kabel propojující objekty č.p. 660 a 515 , který slouží k napojení objektu č.p. 515. Požadujeme přeložení v rámci demolice objektu.

b) Před započítím výkopových prací je nutno požádat spol. MIRAMO spol. s r.o. o vytýčení sítí el.komunikací a s vytýčením prokazatelně seznámit pracovníky provádějící stavbu. Vytýčení provede pověřený pracovník na základě objednávky, tel. 556 428 052

c) Při projekci a realizaci v místech souběhu se sítěmi společnosti MIRAMO spol. s r.o. požadujeme respektovat ochranná pásma el.komunikací . Souběh s trasami ve vzdálenosti vymezenou vodorovnou vzdáleností od okraje chráničky (kabelu) na každou stranu – min. 500 mm

d) Zemní práce při souběhu nebo křížení ve vzdálenosti menší než 1m od sítí el.komunikací MIRAMO spol. sr .o. budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození sítě el. komunikací společnosti MIRAMO spol. s r.o. V případě obnažení sítí el. komunikací při zemních pracích budou tyto zabezpečeny před poškozením.

e) Zaměření křížení nebo souběhu se sítěmi el.komunikací společnosti MIRAMO spol. s r.o. požadujeme dodat v souřadnicovém systému JTSK na e-mail: noc@miramo.cz


f) Před provedením záhozu v místech souběhu a křížení bude přizván pověřený pracovník společnosti MIRAMO spol. s r.o. ke kontrole místa souběhu nebo křížení. O této kontrole bude proveden písemný záznam do stavebního deníku.

Bez této kontroly nesouhlasíme se zahájením záhozu.

Bez písemného záznamu naším pracovníkem do stavebního deníku nesouhlasíme s udělením kolaudačního souhlasu.

g) Při jakémkoliv poškození sítí el.komunikací MIRAMO spol. s r.o. nebo při zásadním rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečnosti požadujeme zastavit stavební práce. Neprodleně a prokazatelně informovat pracoviště NOC MIRAMO spol. s r.o. tel. +420.597471216 s nepřetržitou službou.

Platnost tohoto vyjádření: 20.12.2024



S pozdravem

MIRAMO spol.s r.o.
Huvar Radim

