



M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T U D Ě N K A

nám. Republiky 762, 742 13 Studénka

Odbor místního hospodářství a údržby majetku



VÁŠ DOPIS Č.J.:

ZE DNE:

NAŠE Č.J.: MS 5457/2024/MHÚM/Hav

NAŠE SP.ZN.: SPIS 280/2024/MHÚM/Hav 2
52.2 V5

VYŘIZUJE: Ing. Ondřej Havel

TELEFON: 556 414 354

E-MAIL: havel@mesto-studenka.cz

DS: vz3bvhc

DATUM: 13.6.2024

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám – č.1 na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na službu „OPRAVA LITÝCH CHODNÍKŮ VE MĚSTĚ STUDÉNKA, 2024“

ZADAVATEL ZAKÁZKY

město Studénka

na adrese: nám. Republiky 762, 742 13 Studénka

zastoupené: Jířím Švagerou, místostarostou

IČ: 00298441

DIČ: CZ00298441

Kontaktní osoby: Ing. Ondřej Havel

Mobil: 725 481 398

E-mail: havel@mesto-studenka.cz

Ve věci shora označené zakázky poskytuje zadavatel všem uchazečům, kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, nebo kteří si zadávací dokumentaci obstarali prostřednictvím dálkového přístupu na profilu zadavatele, tyto dodatečné informace č. 1, které vychází ze žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 12.06.2024:

Dobrý den, na základě pochůzky Vás žádám o vyjádření:

- jak se bude řešit stávající spádování chodníků směrem k nemovitostem
- jak se budou řešit místa, kde zateplení fasády nemovitostí je realizováno přes plochu opravovaného chodníku (tato fasáda je již poškozena)
- jak se budou řešit místa u poškozených střešních svodů, kde nyní je patrné poškození a zatékání do přílehlého objektu.
- jaký je požadovaný rozsah výměny obrubníků, neboť po pochůzce je technicky vhodné vyměnit všechny obruby.

Vzhledem k výše uvedených skutečnostem žádáme o uvážení rozšíření požadavku na stanovení jednotkové ceny

- výměna 1m obruby
- vyrovnání (přespádování chodníku)

Odpověď:

- 1) Při realizaci opravy bude zachováno stávající spádování chodníků. Přespádování chodníků není předmětem zakázky.
- 2) Místa, kde je zateplení fasády realizováno přes plochu opravovaného chodníku budou řešena ořezem povrchu opravovaného chodníku ve vzdálenosti 20cm od fasády. Starý povrch u fasády bude zachován a na něj bude napojen nový povrch.
- 3) Poškozený svody nejsou předmětem zakázky. Nový povrch bude napojen na ústí svodů ve stavu, v jakém budou při realizaci.
- 4) Výměna obruby není předmětem zakázky. Oprava bude probíhat se zachováním stávající obruby.

„otisk razítka“

Ing. Milan Kyjovský
vedoucí odboru místního hospodářství
a údržby majetku