


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA M ²	POVRCH PODLAHY
01	SCHODIŠTĚ	8,0	BET.POVRCH S NÁTĚREM
02	CHODBA	70,2	BET.POVRCH S NÁTĚREM
03	SKLEP	7,6	BET.POVRCH S NÁTĚREM
04	SKLEP	20,6	BET.POVRCH S NÁTĚREM
05	SKLEP	42,0	BET.POVRCH S NÁTĚREM
06	SKLEP	33,8	BET.POVRCH S NÁTĚREM
07	SKLEP POD SCHODY	12,5	BET.POVRCH S NÁTĚREM
08	ŠATNA	32,8	BET.POVRCH S NÁTĚREM
09	ŠATNA	32,6	BET.POVRCH S NÁTĚREM
10	SKLEP	33,6	BET.POVRCH S NÁTĚREM
11	KOTELNA OHŘEVU TV	6,8	BET.POVRCH S NÁTĚREM
12	SKLEP	7,2	BET.POVRCH S NÁTĚREM
13	SKLEP	3,8	BET.POVRCH S NÁTĚREM
14	SKLEP	10,5	BET.POVRCH S NÁTĚREM
15	KOTELNA	49,0	BET.POVRCH S NÁTĚREM
16	SKLEP	1,3	BET.POVRCH S NÁTĚREM
17	SKLEP	20,1	BET.POVRCH S NÁTĚREM
	CELKEM	392,4	

POZN. POTRUBÍ VODOROVNÉ v 1.PP a VŠECHNY STOUPACÍ POTRUBÍ OD 1.PP DO 3.NP BUDOU Z POTRUBÍ PPE FIBER BASALT.

POZN. POTRUBÍ, KTERÉ PROCHÁZÍ VOLNĚ STĚNAMI A STROPY MÍSTNOSTÍ BUDOU OSAZENY PROTIPOŽÁRNÍMI PROSTUPY HILTI PRO POTRUBÍ DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETAMI HILTI, BANDÁŽÍ S TMELEM HILTI.

±0,00=244,73 m.n.m - ÚROVEŇ 1.NP (PŘEVZATO Z PODKLAD. DOKUM.)

VYPRACOVAL Ing.Bohumil Krhovský	ODP.PROJ.PROFESE Ing.Bohumil Krhovský	KONTROLOVAL Ing.Bohumil Krhovský	ODP.PROJ.STAVBY Ing.Bohumil Krhovský	 ING.KRHOVSKÝ BOHUMIL VELEHRADSKÁ 1905, ST. MĚSTO 686 02 603824241
KRAJ: Moravskoslezský		OBEC: Studénka		
INVESTOR: Město Studénka, nám.Republiky 762, Butovice 742 13 Studénka				FORMAT: 3A4
NAZEV : VÝMĚNA ROZVODŮ VODY, ODPADŮ A OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ ZŠ BUTOVICKÁ III. ETAPA - 2.STUPEŇ				DATUM: 02/2025
				STUPEN: DPS
				ARCH.CIS.:
OBSAH : PŮDORYS 1.PP - VODOVOD				MERITKO: 1:100
				CISLO VYKRESU: 111