

**AVONA - Ing. Lubomír Novák
Divadelní 14
741 01 Nový Jičín**

Váš dopis značky/ze dne
/

Naše značka
2733/14/To

Vyřizuje
Bc. Radovan Todić

Vsetín
6.10.2014

Stanovisko ke změně odkanalizování

Dle předložené dokumentace má být předmětem stavby změna způsobu odkanalizování rodinných domů č.p. 55 a č.p. 349 v Butovicích. Stávající sběrná šachta SŠ2 má být zrušena a nahrazena čerpací stanicí ČS1. Z čerpací stanice mají být výtlačným potrubím odváděny splaškové odpadní vody z rodinného domu č.p. 55 do nové sběrné šachty umístěné na soukromém pozemku rodinného domu č.p. 349. Na sběrnou šachtu má být napojen přípojka rodinného domu č.p. 349. Sběrná sací šachta má být napojena na stávající podtlakovou kanalizaci a na odbočce před sběrnou šachtou má být osazeno šoupě. Investor stavby má být Město Studénka, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka.

Dle předložené dokumentace souhlasíme se stavbou „Změna způsobu odkanalizování RD č.p. 55 a č.p. 349 v Butovicích“ za níže uvedených podmínek.

Stanovisko k umístění stavby:

Dle předložené dokumentace dojde realizací stavby „Změna způsobu odkanalizování RD č.p. 55 a č.p. 349 v Butovicích“ k dotčení inženýrských sítí ve správě společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s. Stavbou požadujeme respektovat stávající kanalizační řad v naší správě.

Připomínky k dokumentaci:

K předložené dokumentaci stavby „Změna způsobu odkanalizování RD č.p. 55 a č.p. 349 v Butovicích“ nemáme připomínky. V případě změny dokumentace požadujeme předložení a posouzení nové dokumentace.


Podmínky pro realizaci stavby:

- Před realizací stavby investor získá souhlas o umístění sběrné šachty na soukromém pozemku parc. č. 950 v k.ú. Butovice a bude uzavřena smlouva na věčné břemeno mezi investorem a vlastníkem pozemku.
- Náklady na provoz a údržbu čerpací stanice budou náklady odběratele, pokud se investor nedohodne s odběratelem nebo provozovatelem jinak.

- Na základě písemné objednávky bude provedeno vytýčení podzemních sítí ve správě společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s. a stavebník bude s vytýčením obeznámen.
- Křížení a souběh podzemních sítí požadujeme řešit v souladu s ochrannými pásmy vodovodního a kanalizačního potrubí dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platné znění (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“) a ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení.
- Výkopové práce budou do vzdálenosti 1 m od okraje potrubí prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození zařízení ve správě společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s.
- Případné poškození sítí ve správě společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s. bude neprodleně oznámeno na nepřetržitou pohotovostní službu (tel. 602 709 156). Náklady za výjezd pohotovosti, tak i opravu poškozených sítí výstavbou hradí stavebník, popřípadě investor stavby.
- Před záhozem rýhy bude přizván ke kontrole oprávněný zástupce společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s. (tel.: 724 215 991 nebo 724 650 882), který запиše zápis o kontrole do stavebního deníku nebo provede záznam do protokolu o kontrole vyhotovený stavebníkem. Bez této kontroly nesouhlasíme s realizací stavby „Změna způsobu odkanalizování RD č.p. 55 a č.p. 349 v Butovicích“ a budeme požadovat odkrytí výkopu.
- Po realizaci napojení budou provozovateli podtlakové kanalizace předány tyto doklady: projektová dokumentace včetně zaměření skutečného stavu, územní souhlas nebo stavební povolení, atesty materiálu, zkoušky vodotěsnosti, protokol o vyzkoušení a chodu sběrné šachty.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

S pozdravem


Petr Hejncí
místopředseda představenstva