



Povodí Odry
státní podnik



POD000087400

Váš dopis zn.:

Ze dne: 15.9.2014 a 16.10.2014

Novák Lubomír, Ing.

Naše zn.: 13269/9232/841.05/2014

Vyřizuje: Dobroslava Kamrádová

Divadelní 14

Tel.: 596 657 284

741 01 Nový Jičín

E-mail: kamradova@pod.cz

Datum: 24.10.2014

„Splašková kanalizace Studénka - Butovice“ – stanovisko správce povodí a správce vodního toku

Požádali jste nás o vyjádření k projektové dokumentaci „Splašková kanalizace Studénka - Butovice“ - změna způsobu odkanalizování RD č.p. 55 a 349 v Butovicích pro účely územního a stavebního řízení.

Projektová dokumentace řeší odvedení splaškových vod od RD č.p. 55 a 349 v k.ú. Butovice.

Stavba má být rozdělena na čtyři stavební objekty:

SO 01 – Kanalizační sběrač

SO 02 – Kanalizační přípojka k RD č.p.349

SO 03 – Kanalizační přípojka k RD č.p.55

SO 04 – Přípojka NN 0,4 kV a silnoproudý rozvod

Splaškové vody jsou svedeny gravitační kanalizací PVC DN200 do společné podtlakové sběrné šachty SŠ1 DN1440/2500 u RD č.p.349, odkud jsou pomocí sacího potrubí PE DN100 přečerpány do potrubí stávající podtlakové kanalizace. Nový úsek podtlakové kanalizace je veden z ČS krajnicí podél koryta toku (koryto vodního toku bude opevněno opěrnou zdí) a poté se napojí na stávající odbočku DN100 ve vyznačeném místě.

Pro odkanalizování RD č.p.55 bude využita stávající čerpací jímka DN1000/4500, do které bude osazeno kalové čerpadlo. Výtlak DN50 z této ČS2 je veden potrubím stáv. kanalizační přípojky PVC DN150 pode dnem vodoteče do soutokové revizní šachty Š1.

S navrženou stavbou budeme souhlasit při splnění následujících podmínek:

- Křížení kanalizační přípojky s vodním tokem Butovický potok bude provedeno uložením ve stávajícím kanalizačním potrubí, které bude sloužit jako chránička pro nové výtlačné potrubí DN 50.
- V případě, že se při realizaci naší povolené stavby vodního díla Butovický potok km 2,370-2,551 prokáže nedostatečné krytí stávajícího potrubí (1,2m pode dnem) nebo případně dojde k jeho odhalení při výkopových pracích, budeme požadovat uložit plánovanou kanalizační přípojku do minimální hloubky 1,2 m pod dnem i břehy.

- Nová opěrná kamenná zeď do betonu musí plynule navazovat na stávající gabionovou zeď a nová kamenná rovnánina musí respektovat sklon břehu vodního toku a nesmí zasahovat do průtočného profilu.
- Veškerá opevnění břehů a doprovodné stavby vyvolané stavbou kanalizační přípojky zůstanou v majetku investora a Povodí Odry, státní podnik nenese zodpovědnost za škody způsobené vlivem zvýšených průtoků ve vodním toku.
- V průtočném profilu toku se nesmí nacházet žádné ovládací prvky ani značení.
- Toto stanovisko neslouží k majetkoprávnímu vypořádání trvalého a dočasného záboru pozemků v rámci stavby. Za tímto účelem je potřeba před realizací stavby uzavřít s majetkovým odborem našeho podniku příslušný smluvní vztah (Ing. Poledníková, tel: 596657325).
- Dotčené pozemky ve správě Povodí Odry, s.p. musí být uvedeny do nezávadného stavu a po ukončení stavby protokolárně předány zástupci VHP Skotnice.
- Zahájení stavby musí být v předstihu min. 3 dny oznámeno našemu VHP ve Skotnici (tel: 556 720 537).

Stavba „Splašková kanalizace Studénka - Butovice“ je při splnění výše uvedených podmínek v souladu s Plánem hlavních povodí ČR a s Plánem oblasti povodí Odry.

Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydání.

Povodí Odry,
státní podnik 230
701 26 Ostrava, Varenská 49
IČ: 70890021, DIČ: CZ70890021

Ing. Břetislav Tureček
vedoucí odboru
vodohospodářských koncepcí a informací

Na vědomí:
Závod 01 Povodí Odry v Opavě
Ing. Skalník, zde