

**Projekt 2010 s.r.o.
Ruská 43
703 00 Ostrava - Vítkovice**

Váš dopis značky/ze dne
/

Naše značka
002/11/Za


Vyřizuje
Bc. Radim Žaloudek

Studénka
3.1.2011

Vyjádření správce veřejného vodovodu a kanalizace na území města Studénka a části Nová Horka k projektové dokumentaci pro stavbu „Přechod pro chodce u MŠ Butovická“.

Výše uvedenou stavbou dojde k dotčení podzemních vedení v naší správě. Při realizace stavby požadujeme respektování těchto podmínek:

- křížení a souběh podzemních vedení požadujeme řešit v souladu s ČSN 736005 – Prostorová úprava vedení technického vybavení,
- v rozsahu ochranných pásem (vodovod, kanalizace – 1,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany) nebudou umístěny žádné nadzemní části kabelového vedení a stožáry VO,
- v místech křížení a souběhu podzemních vedení v rozsahu ochranných pásem požadujeme kabelové rozvody uložit do kabelové chráničky s přesahem minimálně 2 m na každou stranu od osy potrubí,
- v případě odkrytí podzemního vedení v naší správě bude neprodleně kontaktován zaměstnanec naší společnosti, který provede kontrolu vedení a o kontrole sepíše zápis do stavebního deníku,
- do přiložené situace stavby jsme Vám zakreslili trasu vedení podtlakové kanalizace, která bude dotčena protlakem kabelového vedení.
- před zahájením výkopových prací bude na základě písemné objednávky dodavatele stavby provedeno vytýčení podzemních vedení v naší správě.


Ing. Michal Chmela
jednatel společnosti

Příloha:
1x situace

