

Projekt 2010, s.r.o.  
Ruská 43  
703 00 Ostrava Vítkovice

Váš dopis ze dne  
12.04.2011

Naše značka  
NIPÍ 53/61/11/St

Vyřizuje  
Stýblová

Haviřov  
13.04.2011

VĚC: „Přechod pro chodce u MŠ Butovické“  
Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009Sb o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Místo stavby: Studenka, lokalita Butovice  
Stavebník: Město Studenka, Náměstí Republiky 762  
Projektant: Ing.Vlastimil Smírák  
Č. zakázky: 40098 Datum: 12/2010

Předmětem projektové dokumentace je přechod pro chodce šíře 4,0 m a krátký úsek chodníku u mateřské školky po pravé straně silnice II/464 ve směru ze Studénky do Bílovce.

**Koncepce užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu je následující:**

1. V místě přechodu chodce přes vozovku budou použity prvky pasivní bezpečnosti, signální š.0,8m, varovné pásy š.0,4m a vodíčími linie s odlišnou strukturou dlažby a sníženým obrubníkem na 0,02m.
2. V celém rozsahu stavby jsou přirozené anebo umělé vodíčí linie ze zvýšeného obrubníku
3. Žádná z upravovaných ploch nepřesahuje mezní hodnotu podélného sklonu 8,33%.
4. Hmatové prvky jsou navrženy a realizovány jen z takových materiálů, které budou v souladu s Nařízením vlády č.163/2002 Sb., které stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a jenž v příloze č. 2, skupině 12 definuje skupinu výrobků pro osoby s omezenou schopností pohybů a orientace.

**Závěr:**

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu.

**Proti vydání územního a stavebního povolení nemáme námitek.**

**NIPÍ ČR, o. s.**  
NÁRODNÍ INSTITUT PRO INTEGRACI OSOB S OMEZENOU  
SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE ČESKÉ REPUBLIKY  
KRAJSKÉ KONSULTAČNÍ STŘEDISKO  
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 1\*



Barbara Stýblová  
odborný konzultant

