



M Ě S T O S T U D Ě N K A
městský úřad
nám. Republiky 762, 742 13 Studénka

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 2 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Název zakázky:

„Novostavba chodníkového tělesa na ulici Butovická – I. etapa“

Název zadavatele:	město Studénka
Sídlo zadavatele:	nám. Republiky 762, 742 13 Studénka
IČ zadavatele:	00298441
DIČ:	CZ00298441
Osoba oprávněná jednat:	Lubomír Šobich, starosta

Dotaz:

1. Zámkovou dlažbou tl. 80mm v položce č. 56 v listu 1.1 – SO 01 je myšlena červená zámková dlažba ve vjezdech? V této položce totiž není upřesněna barva dané zámkové dlažby.
2. V rozpočtu jsem nenašla položku s umělou vodící linií, jenž je uvedena ve výkresech č. PRO-V0-3275 a PRO-V2-6237. Prosím o uvedení výměry této dlažby.
3. Ve výkrese č. PRO-V2-6236 je uvedeno, že můžeme místo odvodňovacích kanálků použít novodobé odvodňovací žlaby. Vřezu zde uvedena šířka žlabu 300 mm. Musí být tato šířka zachována i při použití novodobých odvodňovacích žlabů? Dle našeho názoru postačí i menší šíře. V rozpočtu 1.2 – SO 01 v položce č. 15 je uvedeno osazení těchto žlabů šířky do 200 mm, což tedy nesouhlasí s daným výkresem.

Odpověď:

- Ad 1. Barva zámkové dlažby je specifikována ve výkrese č. PRO-V2-6237. Jedná se o barvu červenou.
- Ad 2. Umělá vodící linie bude provedena, dle technické zprávy, ze zámkové dlažby s drážkami v šedé barvě. Tudíž výměra 17 m² na umělou vodící linii je součástí položek č. 53 a č. 56 v listu 1.1 – SO 01 a položky č. 33 1 - SO 101 – Chodník.
- Ad 3. Ve výkrese č. PRO-V2-6236 je znázorněn monolitický žlab a uvedeno, že lze alternativně použít novodobé odvodňovací žlaby. Pokud se použije alternativa, může být šířka žlabu 200 mm. Alternativní žlab musí být odpovídat kategorii zatížení D400.

Ve Studénce dne 19.08.2016

Ing. Radmila Nováková
vedoucí odboru stavebního řádu, územního plánování a rozvoje