



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky:	Bezbariérové chodníky a přechody pro chodce ve Studénce – část 1 a 2
Evidenční číslo ve VVZ:	Z2017-000315
Předmět veřejné zakázky:	Stavební práce
Dle předpokládané hodnoty:	Podlimitní veřejná zakázka (rozdělená na části)
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Název zadavatele:	Město Studénka
Sídlo zadavatele:	74213 Studénka - Butovice, nám. Republiky 762
IČO zadavatele:	002 98 441
Právní forma zadavatele:	801 - obec
Zastoupení:	Lubomír Šobich, starosta
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.mesto-studenka.cz/

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje všem dodavatelům, kteří podali žádost o příslušné části zadávací dokumentace, vysvětlení zadávací dokumentace takto:

Doplnění odpovědi na dotaz č. 1:

Zadavatel v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 poskytl odpověď na dotaz č. 1, zda dodavatel chápe správně, že přechody pro chodce nejsou opatřeny vodící linií pro nevidomé, v následujícím znění: Vodící linie jsou tvořeny chodníkovými obrubami. Zadavatel doplňuje tuto svoji odpověď následovně. Pokud měl tazatel na mysli vodící pás přechodu, kterým se rozumí zvláštní forma umělé vodící linie skládající se z 2 x 3 nebo 2 x 2 pásků, zadavatel uvádí, že přechody nejsou vodícími pásy opatřeny, neboť trasa přecházení není delší než 8 000 mm, ani není vedená v šikmém směru, nebo z oblouku o poloměru menším než 12 000 mm (srov. vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb). V projektové dokumentaci je pohyb nevidomých osob řešen vodícími liniemi (vyvýšenými obrubníky), signálními a varovnými pásy, které jsou obsaženy ve výkazu výměr.

V Brně dne 24. 1. 2017

Mgr. Ing. Gabriela Johnová, PMA tender s.r.o.
pověřena zadavatelem