



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Název veřejné zakázky:	Bezbariérové chodníky a přechody pro chodce ve Studénce – část 1 a 2
Evidenční číslo ve VVZ:	Z2017-000315
Předmět veřejné zakázky:	Stavební práce
Dle předpokládané hodnoty:	Podlimitní veřejná zakázka (rozdělená na části)
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Název zadavatele:	Město Studénka
Sídlo zadavatele:	74213 Studénka - Butovice, nám. Republiky 762
IČO zadavatele:	002 98 441
Právní forma zadavatele:	801 - obec
Zastoupení:	Lubomír Šobich, starosta
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.mesto-studenka.cz/

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje všem dodavatelům, kteří podali žádost o příslušné části zadávací dokumentace, vysvětlení zadávací dokumentace takto:

Dotaz č. 4:

Ve výkazech výměr SO 101 a SO 102 je odvoz zeminy do 5 km, ale odvoz suti do 20 km.

Dotaz: je možné ve výkazu výměr sjednotit tyto vzdálenosti?

Odpověď zadavatele:

Sjednoceno na 20 km, u výkopu přidána položka za dalších 10 km.

Dotaz č. 5:

Ve výkazech výměr SO 101 a SO 102 chybí odvoz asfaltů do 20 km, je tam jen odvoz betonu a kameniva.

Dotaz: Žádáme o kontrolu a doplnění odvozů asfaltů do výkazu výměr.

Odpověď zadavatele:

Byla chyba ve vzorci, opraveno.

Dotaz č. 6:

V opraveném výkazu výměr u SO 102 je zálivka spár 1 258,400 m, ale měla by být 1 268,400 m stejně jako je osazení silničního obrubníku a řezání živичného krytu.

Dotaz: Žádáme o kontrolu a opravu výkazu výměr.

Odpověď zadavatele:

Jednalo se o překlep, opraveno.

Zadavatel v příloze poskytuje upravené výkazy výměr.

Dříve poskytnuté výkazy výměr pro tytéž stavební objekty se považují za neplatné.

Ostatní ustanovení zadávacích podmínek zůstávají nezměněna.

Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel provedl úpravu zadávacích podmínek, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí **9. 2. 2017 v 10:00**.

Otevírání obálek proběhne 9. 2. 2017 v 10:05 na adrese Městský úřad Studénka, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka.

Přílohy:

DI_3_SO_101_Chodniky_v_k_u_Butovice.xlsx

DI_3_SO_102_Chodniky_na_ul_Bezrucova.xlsx

V Brně dne 25. 1. 2017

Mgr. Ing. Gabriela Johnová, PMA tender s.r.o.
pověřena zadavatelem