



M Ě S T O S T U D Ě N K A
městský úřad
nám. Republiky 762, 742 13 Studénka



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Název zakázky:

„Rekonstrukce objektu SDH ve Studénce-Butovicích“

Název zadavatele: město Studénka
Sídlo zadavatele: nám. Republiky 762, 742 13 Studénka
IČ zadavatele: 00298441
DIČ: CZ00298441
Osoba oprávněná jednat: Lubomír Šobich, starosta

Dotaz:

Žádám o upřesnění barevnosti plastových oken a hliníkových dveří. Je rozpor mezi technickou zprávou a výpisem prvků. PVC okna jsou v TZ dvou barev šedá-bílá RAL7037/9001, ve výpisu oken oboustranně bílá RAL 9001. Al dveře v TZ tmavě šedá RAL 7037 (dveře do věže) a červenooranžová (vstupní dveře ke schodišti) – přizpůsobit odstínu stávajících sekčních vrat, ve výpisu dveří zárubeň RAL 7037 tmavě šedá, křídlo RAL 7035 světle šedé.

V jakých barvách okna a dveře nacenit?

Odpověď:

V technické zprávě a ve výkazu výměr je chybně uvedeno barevné řešení plastových oken a hliníkových dveří. Barevné řešení plastových a hliníkových oken bude provedeno podle výpisů prvků v těchto barvách:

- PVC okna nacenit v provedení oboustranně bílá RAL 9001
- Al dveře (oboje) nacenit v provedení zárubeň RAL 7037 tmavě šedá, křídlo RAL 7035 světle šedé



M Ě S T O S T U D Ě N K A
městský úřad
nám. Republiky 762, 742 13 Studénka



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Položky ve výkazu výměr SO 01 budou nově znít:

37	61143001	01/ Okno plast bílé RAL 9001_1kř 75 x 85 cm, OS 5komor, 2sklo, u=1,2 W/m2K, viz. tabulky výrobků
38	61143002	02/ Okno plast bílé RAL 9001_1kř 145 x 145 cm, OS 5komor, 2sklo, u=1,2 W/m2K, viz. tabulky výrobků
39	61143003	03/ Okno plast bílé RAL 9001_144 x 264 cm, Fix 5komor, 2sklo, u=1,2 W/m2K, viz. tabulky výrobků
40	61143004	04/ Okno plast bílé RAL 9001_2kř 205 x 147 cm, OS 5komor, 2sklo, u=1,2 W/m2K, viz. tabulky výrobků
41	61143005	05/ Okno plast bílé RAL 9001_1kř 120 x 65 cm, S 5komor, 2sklo, u=1,2 W/m2K, viz. tabulky výrobků
42	61143006	06/ Okno plast bílé RAL 9001_1kř 105 x 85 cm, OS 5komor, 2sklo, u=1,2 W/m2K, viz. tabulky výrobků
43	61143007	07/ Okno plast bílé RAL 9001_1kř 90 x 60 cm, S 5komor, 2sklo, u=1,2 W/m2K, viz. tabulky výrobků
44	61143008	08/ Okno plast bílé RAL 9001_1kř 90 x 60 cm, S 5komor, 2sklo, u=1,2 W/m2K, viz. tabulky výrobků
45	61143009	09/ Okno plast bílé RAL 9001_1kř 90 x 45 cm, S 5komor, 2sklo, u=1,2 W/m2K, viz. tabulky výrobků
47	767 64-1001	1/D - D+M - Al dveře 2kř 150 x 200 cm, plné u= 1,7 W/mk, + rám, (zárubeň RAL 7037, křídlo RAL 7035), kování, doplňků, viz. tabulky výrobků
48	767 64-1002	2/D - D+M - Al dveře 1kř 80 x 200 cm, plné u= 1,7 W/mk, + rám, (zárubeň RAL 7037, křídlo RAL 7035), kování, doplňků, viz. tabulky výrobků

Na základě zveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel upravuje:

1. Původní výkaz výměr se zpracovanými změnami položek.
2. Lhůtu pro podání nabídek
Původní lhůta pro podání nabídek končí dne 6.6.2017 v 10:00 hodin.
Nová lhůta pro podání nabídek končí dne **9.6.2017 v 10:00** hodin.
3. Otevírání obálek se uskuteční dne **9.6.2017 v 10:10** hodin v budově Městského úřadu Studénka v zasedací místnosti rady města na adrese zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace je uveřejněno stejným způsobem, jako byla uveřejněna textová část zadávací dokumentace.

Ve Studénce dne 26.5.2017

„otisk razítka“

Ing. Radmila Nováková
vedoucí odboru stavebního řádu
územního plánování a rozvoje