

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.: 11012
ZE DNE: 18.1.2016

SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS02153/2016/NJ/HOK
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS02153/2016/NJ/HOK
VYŘIZUJE: Vlasta Machová
TEL.: 556 770 383
E-MAIL: vlasta.machova@khsova.cz

DATUM: 27.1.2016

MS architektura & design s.r.o.

Prokešovo náměstí 634/5

702 00 Ostrava

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258 /2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), posoudila žádost společnosti MS architektura & design s.r.o., U Nikolajky 1085/15, PSČ 150 03 Praha 5, pobočka Prokešovo náměstí 634/5, 702 00 Ostrava, která zastupuje na základě plné moci Město Studénka, nám. Republiky 762, PSČ 742 13 Studénka, jako žadatele o stanovisko k projektové dokumentaci „Infrastruktura lokality Panská, objekt SO 02 (vodovod) a SO 03, 04 (splašková a dešťová kanalizace)“.

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává v řízení podle § 149 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací „Infrastruktura lokality Panská, objekt SO 02 (vodovod) a SO 03, 04 (splašková a dešťová kanalizace)“ jako podkladem pro stavební řízení

s o u h l a s í.

V souladu s § 77 zákona č.258/2000 Sb. a § 4 odst. 6 zákona č.183/2006 Sb. se souhlas váže na splnění následujících podmínek:

K vydání stanoviska k trvalému užívání vodovodu je nutno předložit:

1. doklad o vhodnosti použitých materiálů pro styk s pitnou vodou (dle vyhlášky MZ ČR č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody - dále jen „vyhláška č. 409/2005 Sb.“)
2. vyhovující výsledky rozboru vzorku pitné vody v kráceném rozsahu (dle přílohy č.5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „vyhláška č. 252/2004 Sb.“).

Odůvodnění:

Na základě žádosti MS architektura & design s.r.o., Prokešovo náměstí 634/5, 702 00 Ostrava,, ze dne 18.1.2016 posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako dotčený správní úřad soulad předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Projektová dokumentace řeší vybudování nových páteřních rozvodů inženýrských sítí pro novou zástavbu rodinnými domky ve Studénce nad Odrou, lokalita Panská. SO 02 Vodovodní řad: Nové vodovodní potrubí bude dimenze PE 100 DN 90x8,2 SDR 11 v celkové délce 220 m. Je děleno do dvou větví L01-L16, L10-L25. Součástí objektu je 10 ks vodovodních přípojek PE 100 DN 32x2,9 SDR 11 v celkové délce 39 m. Vodovodní přípojky budou ukončeny na hranicích jednotlivých parcel budoucích RD vodoměrnou šachtou. Součástí akce je i instalace 3 ks hydrantů DN80 (2 podzemní hydranty ve funkci kalník/vzdušník a 1 nadzemní požární hydrant). SO 03_04 – Oddílná kanalizace – splašková kanalizace + dešťová kanalizace. Bude vybudováno 697 m splaškové kanalizace (SO 03+ SO 04), včetně 17 kusů kanalizačních šachtic, 10 ks kanalizačních přípojek v délce 46 m, vč. 10 ks kanalizačních šachtic na hranici pozemku. Dešťová kanalizace bude mít celkem 212 m, včetně 4 ks dešťových vpustí a 10 ks kanalizačních přípojek v celkové délce 48 m. Délka připojovacího potrubí od dešťových vpustí na hlavní řad dešťové kanalizace je 12 m. Hlavní řad dešťové i splaškové kanalizace je navržen v dimenzi DN 300, potrubí žebrované kanalizační z PP. Jednotlivé přípojky budou DN 150, potrubí žebrované kanalizační z PP. Předložená projektová dokumentace odpovídá požadavkům zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů.

Výše uvedené podmínky směřují k ověření požadavků na kvalitu použitých materiálů pro přímý styk s pitnou vodou uvedených ve vyhlášce č. 409/2005 Sb. a dále k ověření, že použité materiály nezhorší jakost dodávané pitné vody ve stanovených ukazatelích nad limity uvedené v příloze č.1 vyhlášky 252/2004 Sb.

Laboratorní rozbory budou v souladu s požadavkem §4 odst.1 zákona č. 258/2000 Sb. zajištěny u držitele osvědčení o akreditaci, držitele osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo u držitele autorizace ve smyslu § 83c zákona č. 258/2000 Sb.. Odběr bude proveden dle ČSN ISO 5667-5 kvalifikovanou osobou.



Ing. Jaromír Košťál
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě
územní pracoviště Nový Jičín

Rozdělovník:

Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 2

1. adresát - 2 listy + 1 svazek PD

2. KHS, ÚP N. Jičín (HOK) - 2 listy + příl. 2/2

IČ: 71009167

ID datové schránky: w8pai4f

web: www.khsova.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa 8:00 – 17:00