



Miramo spol.s r. o. , 742 55 Albrechtičky 69 , IČO 43960987 , DIČ CZ43960987

MS architektura a design s.r.o.

**Biskupská 3330/10
702 00 Moravská Ostrava**

Vaše zn.:

Naše zn.:
78/2015

Vyřizuje:
Huvar

Tel:
556 428 052

Datum
21.12.2015

Věc: Vyjádření k telekomunikačním sítím MIRAMO spol. s r.o.

Stanovisko k umístění:

Realizací níže uvedené investice

„PD-Infrastruktura lokality Panská, objekt SO 01.“

dojde k dotčení, viz přiložená situace sítě elektronických komunikací MIRAMO spol. s r.o. v kú: Studénka nad Odrou


Podmínky týkající se realizace stavby:

- a) Před započítáním výkopových prací je nutno požádat spol. MIRAMO spol. s r.o. o vytýčení sítě elektronických komunikací a s vytýčením prokazatelně seznámit pracovníky provádějící stavbu. Vytýčení provede pověřený pracovník na základě objednávky, tel. 556 428 052**
- b) Při projekci a realizaci v místech souběhu se sítěmi společnosti MIRAMO spol. s r.o. požadujeme respektovat ochranná pásma el.komunikací. Souběh s trasami ve vzdálenosti vymezenou vodorovnou vzdáleností od okraje chráničky (kabelu) na každou stranu – min. 500 mm**
- c) Při projekci a realizaci v místech křížení se sítěmi společnosti MIRAMO spol. s r.o. požadujeme vedení uložit do PE chráničky s přesahem min. 1metr na každou stranu od okraje chrániček.**
- d) Zemní práce při souběhu nebo křížení ve vzdálenosti menší než 1m od sítí el.komunikací MIRAMO spol. sr .o. budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození sítě el. komunikací společnosti MIRAMO spol. s r.o. V případě obnažení sítí el. komunikací při zemních pracích budou tyto zabezpečeny před poškozením.**
- g) Zaměření křížení nebo souběhu se sítěmi el.komunikací společnosti MIRAMO spol. s r.o. požadujeme dodat v souřadnicovém systému JTSK na e-mail: noc@miramo.cz**
- h) Před provedením záhozu v místech souběhu a křížení bude přizván pověřený pracovník společnosti MIRAMO spol. s r.o. ke kontrole místa souběhu nebo křížení. O této kontrole bude proveden písemný záznam do stavebního deníku. Bez této kontroly nesouhlasíme se zahájením záhozu.**

Bez písemného záznamu naším pracovníkem do stavebního deníku nesouhlasíme s udělením kolaudačního souhlasu.

i) Při jakémkoliv poškození sítě el.komunikací MIRAMO spol. s r.o. nebo při zásadním rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečnosti požadujeme zastavit stavební práce. Neprodleně a prokazatelně informovat pracoviště NOC MIRAMO spol. s r.o. tel. +420.597471216 s nepřetržitou službou.

Platnost tohoto vyjádření: 21.12.2016



S pozdravem

MIRAMO spol.s r.o.
Huvar Radim

