



# HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

700 30 Ostrava - Zábřeh, Výškovická 40

## územní odbor Nový Jičín

741 11 Nový Jičín, Zborovská 5



Č. j.: HSOS-4534-6/2015  
Vyřizuje: Pavel Dvorský  
Tel.: 950 725 122  
E-mail: pavel.dvorsky@hzsmk.cz  
Datum: 12.1.2016

MS architektura a desing s.r.o.  
Prokešovo náměstí 634/5  
702 00 Moravská Ostrava

Počet stran: 2  
Přílohy: 0

### Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

**Název stavby:** PD – infrastruktura lokality Panská, objekt SO 01 a objekty SO 02,03,04  
**Místo stavby:** parc.č. 2082/1,2082/89-99,1508/1,1419/1,1419/5,1419/6, k. ú. Studénka  
**Stavebník – investor:** Město Studénka  
**Předložená dokumentace:** dokumentace pro stavební řízení, datum zpracování 12/2011  
**Zpracovatel dokumentace, číslo ČKAIT:** Ing. arch. Michal Šourek, ČKAIT 00454

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně posoudil výše uvedenou dokumentaci, předloženou dne 4.1.2016. K této dokumentaci **vydává** v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 a § 95 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

### souhlasné stanovisko s podmínkou

za předpokladu dodržení požárně bezpečnostního řešení (PBR), které je nedílnou součástí tohoto vyjádření a následujících podmínek:

- venkovní požární voda bude zajištěna instalací 1 ks nadzemního hydrantu osazeném na novém vodovodním řadu, dle popisu v PBR,

V souladu s § 6 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, musí osoba provádějící **montáž** nadzemního hydrantu, předložit písemné potvrzení, že při montáži požárně bezpečnostního zařízení byly splněny podmínky vyplývající z ověřené projektové dokumentace.

Provozuschopnost instalovaného zařízení pro zásobování požární vodou bude u kolaudace prokázána dokladem o provedené **výchozí** kontrole zařízení, provedené v souladu s harmonizovanou ČSN 73 0873.

### **Odůvodnění**

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s požadavky ustanovení § 2 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb. Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno v souladu s ustanovením § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

### **Poučení**

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky o požární prevenci, si Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.

HZS Moravskoslezského kraje  
územní odbor Nový Jičín  
Zborovská 5  
741 11 Nový Jičín  
2  
.....  
nprap. Pavel Dvorský