

MS architektura a design s.r.o.

Ing Licie Szoke

Biskupská 3330/10

702 00 Moravská Ostrava

Vaše žádost ze dne, značka:
15.01.2016Naše značka:
053160011Vyřizuje:
Barbara StýblováHavířov dne:
15.01.2016**Věc: PD - infrastruktura lokality Panská, objekt SO 01 - Zpevněné plochy (vozovky, chodník)****Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z.č. 183/2006 Sb., ve znění komplexní novely z. č. 350/2012 Sb., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Studénka nad Odrou
Stavebník: Město Studénka, nám.Republíky 762
Projektant: MS architektura a design s.r.o.
Č. zakázky: Datum: 11/2015

Předmětem předložené dokumentace je výstavba infrastruktury, inž.sítě, místní komunikace, chodníky a zpevněné plochy pro kontejnerová stání pro budoucí výstavbu rodinných domů na parc.č. 2082/90-98. Komunikace je řešena jako obytná zóna a zóna Tempo 30. Za zvýšeným prahem a varovným pasem je obytná zóna s oboustranným provozem. Zóna Tempo 30 je mezi ul. Panskou a vjezdem do obytné zóny, zde komunikace je š.5,5 m doplněna o jednostranný chodník š.1,5m. V místě přechodu zóny Tempo 30 je proveden varovný a signální pás ze slepecké dlažby. Chodník je opatřen vodící linií. Parkování je zajištěno vždy na pozemku RD.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství v částech určených pro užívání veřejností.

K předložené dokumentaci nemáme žádné připomínky.

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z.1 z února 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
ODBOR SPRÁVY BEZOSTÁNNÉ SÍTĚ
KONZULTAČNÍCH STŘEDISEK
ODBOBNÝ KONZULTANT -053-

Barbara Stýblová, odborný konzultantAdr. střediska: Bieblova 2922/3, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
603 440 763, barbara.styblova@gmail.com